

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.01.2016	48	44	6,9	238,3	3,0	0,0	1,1	29,5	0,00	12,7	95,8		
02.01.2016	48	48	0,7	245,8	3,0	0,0	0,7	26,4	0,00	12,6	92,9		
03.01.2016	48	42	3,4	241,2	2,8	0,0	3,4	26,4	0,00	12,7	93,5		
04.01.2016	47	32	7,0	201,2	2,4	0,1	9,8	31,0	0,00	13,0	90,6		
05.01.2016	48	43	3,6	214,9	2,4	0,0	5,0	48,3	0,00	12,5	93,5		
06.01.2016	48	30	3,5	163,6	2,2	0,4	10,5	25,0	0,00	13,4	102,5		
07.01.2016	48	46	1,9	228,3	3,4	0,0	3,4	41,2	0,00	12,5	96,8		
08.01.2016	48	48	1,8	228,7	3,6	0,0	1,2	37,7	0,00	12,5	97,5		
09.01.2016	48	48	3,5	237,8	3,8	0,0	0,8	32,7	0,00	12,6	93,9		
10.01.2016	48	47	9,6	244,0	4,3	0,0	1,1	35,6	0,00	12,5	97,7		
11.01.2016	48	42	4,4	219,2	3,7	0,0	4,4	35,9	0,00	12,7	96,9		
12.01.2016	48	44	9,8	244,9	3,8	0,0	4,2	40,2	0,00	12,9	98,4		
13.01.2016	47	45	2,9	243,1	4,2	0,0	8,4	45,4	0,00	12,8	95,2		
14.01.2016	41	19	5,7	154,3	2,1	0,0	10,4	38,1	0,00	13,7	94,8		
15.01.2016	48	48	1,5	246,0	4,6	0,1	6,8	55,6	0,00	12,6	97,5		
16.01.2016	48	44	5,4	243,4	5,0	0,1	4,5	41,9	0,00	12,9	96,3		
17.01.2016	48	46	5,3	235,1	5,1	0,0	5,1	40,4	0,00	12,9	95,2		
18.01.2016	46	18	7,1	149,5	2,6	0,2	11,4	21,2	0,00	14,0	92,7		
19.01.2016	48	37	4,8	227,1	4,3	0,0	10,8	38,1	0,00	13,0	97,6		
20.01.2016	48	44	0,6	233,5	4,2	0,1	18,5	38,8	0,00	12,9	93,9		
21.01.2016	47	17	2,5	120,5	1,9	0,0	5,5	15,1	0,00	13,7	85,0		
22.01.2016	4	3	0,0	17,4	0,3	0,0	0,3	1,8	0,00	13,1	92,0	Winter Revision	
23.01.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
24.01.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
25.01.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
26.01.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
27.01.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
28.01.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
29.01.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
30.01.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
31.01.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
Monatsmittelwert / Summe			4,3	225,0	3,6	0,0	5,9	37,5	0,0	12,9	95,2		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9% 999 9,8 am 12.01.2016 (0 - 500) +10%	99,9% 999 246 am 15.01.2016 (0 - 2000) +15%	99,8% 998 5,1 am 17.01.2016 (0 - 44) +23%	99,9% 999 0,4 am 06.01.2016 (0 - 13,7) +25%	100,0% 1000 18,5 am 20.01.2016 (0 - 171,4) +25%	99,8% 998 55,6 am 15.01.2016 (0 - 300) +20%	99,9% 999 0 am 01.01.2016 (0 - 5) +5%	94,0%		Summe der Betriebszeiten	
										kontrolliert:		Anlagenbetrieb in h	500,0
										Werksleitung:	abfalltechn. Geschäftsführung:	davon stationär in h	417,5
												Stillstand in h	244,0