

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm ³ TMW	Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³ TMW	Staub in mg/Nm ³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Quecksilber in µg/Nm ³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm ³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	O ₂ in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.03.2016	48	42	1,4	241,0	1,4	0,1	21,1	33,0	0,07	12,5	81,8		
02.03.2016	48	46	6,1	243,5	1,2	0,0	3,2	38,9	0,05	12,2	82,9		
03.03.2016	46	43	5,5	217,6	1,0	0,0	14,6	40,3	0,09	11,9	83,2		
04.03.2016	45	21	22,5	185,4	0,9	0,1	12,5	43,1	0,08	13,0	79,0		
05.03.2016	48	48	3,4	245,3	0,7	0,1	8,4	44,1	0,03	11,6	83,2		
06.03.2016	47	38	7,5	216,8	1,0	0,0	13,1	42,9	0,02	12,1	87,2		
07.03.2016	47	46	5,1	237,1	0,8	0,1	5,4	56,7	0,03	11,9	83,4		
08.03.2016	48	48	2,7	244,3	0,9	0,1	4,9	49,5	0,04	11,7	83,8		
09.03.2016	46	34	5,7	196,1	0,7	0,0	6,0	59,1	0,06	12,5	84,5		
10.03.2016	23	3	1,4	52,0	0,1	0,1	6,5	7,5	0,02	15,4	81,5		
11.03.2016	48	48	1,9	241,4	0,5	0,0	10,9	47,3	0,17	11,6	84,1		
12.03.2016	48	44	5,4	240,2	0,6	0,0	10,1	59,4	0,03	11,9	84,0		
13.03.2016	48	48	3,8	248,5	0,5	0,0	8,0	57,2	0,02	11,8	84,0		
14.03.2016	18	17	0,6	89,0	0,2	0,0	4,1	16,7	0,00	12,1	83,7		
15.03.2016	38	17	14,7	180,5	0,6	0,3	18,8	53,2	0,02	12,8	81,0		
16.03.2016	47	37	2,3	236,6	0,6	0,1	16,3	57,0	0,01	13,0	85,3		
17.03.2016	47	42	1,7	239,9	0,7	0,1	10,5	55,8	0,04	12,8	86,7		
18.03.2016	48	45	1,7	233,7	0,6	0,0	11,8	55,3	0,02	12,6	85,0		
19.03.2016	48	48	0,7	239,8	0,9	0,0	6,4	42,0	0,00	12,4	84,7		
20.03.2016	48	48	0,4	233,8	1,1	0,0	5,8	37,3	0,00	12,4	84,6		
21.03.2016	48	30	17,4	241,1	1,1	0,1	10,6	44,8	0,01	12,8	88,5		
22.03.2016	48	48	0,3	245,4	1,1	0,0	5,6	33,9	0,03	12,6	85,2		
23.03.2016	48	48	0,6	232,6	1,1	0,0	5,7	38,6	0,02	12,5	84,5		
24.03.2016	48	41	4,1	241,0	1,2	0,0	5,1	37,9	0,03	12,9	84,6		
25.03.2016	48	47	0,8	246,2	1,2	0,0	9,5	45,8	0,01	12,7	85,0		
26.03.2016	47	37	4,3	236,7	1,0	0,0	12,4	26,8	0,00	12,5	88,3		
27.03.2016	46	41	3,6	242,3	1,1	0,0	7,0	37,9	0,02	12,6	87,3		
28.03.2016	48	42	0,1	246,8	1,2	0,0	4,7	27,7	0,05	12,8	86,0		
29.03.2016	48	43	2,0	241,5	1,2	0,0	6,3	25,9	0,04	12,8	89,2		
30.03.2016	39	22	14,0	194,6	1,0	0,1	7,7	19,8	0,04	13,6	88,0		
31.03.2016	45	43	2,7	236,8	1,6	0,0	6,1	30,6	0,09	12,8	88,7		
Monatsmittelwert / Summe			4,2	233,8	0,9	0,0	9,2	43,4	0,0	12,5	84,9		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,5% 1390	99,5% 1390	99,9% 1395	99,5% 1390	99,4% 1389	98,5% 1376	99,5% 1390	96,7%		Summe der Betriebszeiten	
			22,5 am 04.03.2016 (0 - 500) +10%	248,5 am 13.03.2016 (0 - 2000) +15%	1,5 am 31.03.2016 (0 - 44) +23%	0,3 am 15.03.2016 (0 - 13,7) +25%	21,1 am 01.03.2016 (0 - 171,4) +25%	59,4 am 12.03.2016 (0 - 300) +20%	0,2 am 11.03.2016 (0 - 5) +5%	kontrolliert:	abfalltechn. Geschäftsführung:	Anlagenbetrieb in h 698,5	
												davon stationär in h 602,5	
												Stillstand in h 45,5	