

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.04.2016	48	45	11,5	228,3	1,8	0,0	2,7	27,7	0,02	12,8	89,0	
02.04.2016	48	47	11,6	244,6	1,8	0,0	2,6	28,4	0,11	13,0	90,3	
03.04.2016	48	47	14,5	240,7	1,7	0,0	2,1	18,8	0,15	13,0	90,4	
04.04.2016	48	46	0,9	238,9	1,3	0,0	3,5	34,5	0,03	12,7	89,4	
05.04.2016	48	47	1,2	240,4	1,2	0,0	6,9	22,1	0,02	12,8	87,2	
06.04.2016	48	44	0,8	247,3	1,3	0,0	2,8	27,7	0,02	12,8	87,9	
07.04.2016	48	44	3,7	246,3	1,2	0,0	9,6	31,2	0,04	12,8	93,2	
08.04.2016	48	47	12,5	229,5	1,3	0,0	5,3	24,8	0,06	12,9	91,0	
09.04.2016	46	42	28,4	223,8	1,2	0,0	4,7	14,9	0,12	13,1	88,1	
10.04.2016	45	40	11,5	231,2	1,1	0,2	12,1	12,8	0,12	13,2	89,2	
11.04.2016	48	45	0,0	244,5	1,5	0,0	2,8	20,1	0,03	12,9	86,4	
12.04.2016	48	48	2,1	248,9	1,3	0,0	2,2	25,1	0,00	12,7	87,3	
13.04.2016	48	48	1,0	246,7	1,1	0,0	1,8	32,3	0,00	12,5	87,2	
14.04.2016	48	47	1,2	243,5	1,1	0,0	2,1	25,7	0,00	12,6	87,0	
15.04.2016	48	48	0,3	244,7	1,1	0,0	2,8	24,9	0,00	12,7	88,9	
16.04.2016	34	24	10,1	165,7	0,7	0,3	15,9	19,9	0,00	13,6	89,5	
17.04.2016	45	41	7,1	240,5	1,1	0,7	12,2	28,2	0,00	12,8	93,9	
18.04.2016	48	47	1,3	235,6	1,4	0,0	3,9	25,7	0,00	12,9	88,7	
19.04.2016	48	48	0,1	248,0	1,1	0,0	4,5	24,6	0,01	12,9	89,3	
20.04.2016	48	46	0,5	244,2	1,5	0,0	4,1	23,8	0,01	13,0	86,1	
21.04.2016	47	40	2,8	232,0	1,8	0,0	3,5	28,5	0,00	12,9	86,3	
22.04.2016	48	42	1,7	234,0	1,7	0,0	4,4	35,3	0,01	13,0	85,8	
23.04.2016	48	48	0,5	236,6	1,9	0,0	3,6	32,0	0,00	12,5	89,3	
24.04.2016	48	45	0,1	243,4	1,9	0,0	2,4	23,9	0,02	12,8	88,2	
25.04.2016	48	48	1,3	239,0	1,9	0,0	2,9	42,3	0,07	12,7	88,5	
26.04.2016	48	44	3,2	242,0	1,8	0,0	2,2	42,6	0,06	12,7	91,7	
27.04.2016	48	45	3,6	239,0	1,9	0,0	2,5	36,3	0,00	12,8	87,9	
28.04.2016	48	43	10,6	229,1	1,9	0,0	3,5	25,0	0,00	12,8	91,0	
29.04.2016	48	47	0,2	238,1	2,2	0,0	0,7	22,1	0,01	12,5	90,4	
30.04.2016	48	43	2,8	246,6	1,9	0,0	1,4	21,8	0,03	12,9	91,0	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
Monatsmittelwert / Summe			<b>4,6</b>	<b>240,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>27,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>89,0</b>	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,2% 1406	99,2% 1406	100,0% 1417	99,0% 1403	100,0% 1417	99,2% 1406	99,2% 1406	98,7%		Summe der Betriebszeiten
			28,4 am 09.04.2016 (0 - 500) +10%	248,9 am 12.04.2016 (0 - 2000) +15%	2,2 am 29.04.2016 (0 - 44) +23%	0,7 am 17.04.2016 (0 - 13,7) +25%	15,9 am 16.04.2016 (0 - 171,4) +25%	42,6 am 26.04.2016 (0 - 300) +20%	0,2 am 03.04.2016 (0 - 5) +5%	kontrolliert:	abfalltechn. Geschäftsführung:	Anlagenbetrieb in h 708,5
											davon stationär in h 668,0	
											Stillstand in h 11,5	