

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
01.05.2016	48	46	1,0	244,1	1,8	0,0	1,3	19,8	0,01	12,8	89,5			
02.05.2016	48	47	19,9	227,0	2,1	0,0	1,0	18,5	0,01	12,9	91,1			
03.05.2016	48	48	3,3	238,1	1,9	0,0	1,5	22,2	0,00	12,8	90,4			
04.05.2016	48	45	7,5	238,3	2,3	0,0	3,1	28,6	0,00	12,7	92,2			
05.05.2016	48	48	18,8	233,6	2,8	0,0	2,1	25,5	0,00	12,8	91,8			
06.05.2016	48	48	23,9	233,2	2,5	0,0	2,3	24,9	0,00	12,7	92,8			
07.05.2016	48	48	6,2	246,1	2,3	0,0	2,4	27,8	0,00	12,8	93,1			
08.05.2016	48	47	11,6	239,0	2,8	0,0	0,3	16,8	0,04	12,9	91,2			
09.05.2016	48	46	23,9	246,0	2,6	0,0	0,7	16,9	0,09	13,1	91,7			
10.05.2016	48	45	15,7	248,0	2,4	0,0	0,7	20,0	0,07	13,2	92,1			
11.05.2016	48	46	1,0	242,2	1,8	0,0	1,8	26,0	0,03	12,8	95,2			
12.05.2016	48	48	0,3	246,3	2,1	0,0	3,7	34,2	0,00	12,5	93,2			
13.05.2016	48	47	0,9	239,7	2,3	0,0	3,8	39,8	0,00	12,6	92,2			
14.05.2016	48	48	10,6	229,2	2,6	0,0	3,0	30,5	0,00	12,7	92,3			
15.05.2016	48	45	28,8	232,0	2,7	0,0	2,8	27,3	0,00	12,8	92,0			
16.05.2016	48	48	28,9	233,7	2,6	0,0	4,1	31,6	0,05	12,9	89,4			
17.05.2016	48	45	17,9	241,1	2,5	0,0	3,3	27,4	0,00	12,7	91,6			
18.05.2016	46	36	13,1	209,2	2,5	0,1	4,9	33,6	0,01	13,0	92,9			
19.05.2016	48	47	17,9	236,9	2,8	0,0	1,9	27,8	0,00	12,7	86,8			
20.05.2016	48	47	4,3	235,6	2,9	0,0	1,9	22,4	0,01	12,9	89,0			
21.05.2016	48	47	2,6	225,7	3,0	0,0	2,9	25,5	0,00	12,7	90,5			
22.05.2016	48	48	1,6	236,3	2,6	0,0	2,1	25,4	0,00	12,6	91,8			
23.05.2016	48	44	13,9	229,3	3,2	0,0	2,0	31,2	0,01	12,8	91,9			
24.05.2016	48	42	11,9	235,0	2,6	0,0	2,8	38,5	0,00	12,9	93,0			
25.05.2016	48	48	10,5	227,1	2,8	0,0	2,5	27,9	0,00	12,7	92,8			
26.05.2016	48	45	21,5	219,6	2,7	0,0	2,2	19,2	0,01	13,0	89,5			
27.05.2016	48	48	19,0	219,0	3,1	0,0	2,1	20,7	0,00	12,8	89,3			
28.05.2016	48	45	0,6	224,4	3,3	0,0	2,4	40,6	0,00	12,8	90,1			
29.05.2016	48	32	7,7	233,1	3,5	0,0	2,0	43,5	0,00	13,4	89,8			
30.05.2016	48	46	4,9	238,9	3,5	0,2	3,9	37,7	0,01	12,5	88,1			
31.05.2016	48	47	0,5	222,9	3,0	0,2	12,1	33,4	0,00	12,6	88,7			
Monatsmittelwert / Summe			11,2	233,5	2,6	0,0	2,7	27,8	0,0	12,8	91,2			
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,5% 1479	99,5% 1479	100,0% 1486	99,5% 1479	100,0% 1486	99,5% 1479	99,5% 1479	99,3%	Summe der Betriebszeiten			
			28,9 am 16.05.2016 (0 - 500) +10%	248 am 10.05.2016 (0 - 2000) +15%	3,5 am 30.05.2016 (0 - 44) +23%	0,2 am 31.05.2016 (0 - 13,7) +25%	12,1 am 31.05.2016 (0 - 171,4) +25%	43,5 am 29.05.2016 (0 - 300) +20%	0,1 am 09.05.2016 (0 - 5) +5%	kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h		743,0	
									Werkleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h		708,5		
										Stillstand in h		1,0		