

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm ³ TMW	Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³ TMW	Staub in mg/Nm ³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Quecksilber in µg/Nm ³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm ³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	O ₂ in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.06.2016	48	44	19,3	215,6	3,2	0,1	6,2	34,2	0,00	12,8	89,6		
02.06.2016	48	46	19,2	205,9	3,7	0,2	9,1	31,2	0,01	13,1	87,8		
03.06.2016	48	46	12,6	240,2	3,0	0,4	15,4	29,8	0,00	12,8	93,3		
04.06.2016	44	37	6,1	208,8	3,3	0,1	10,6	36,2	0,01	12,9	92,1		
05.06.2016	48	48	1,8	222,8	3,6	0,1	8,9	41,3	0,00	12,7	91,8		
06.06.2016	48	46	3,6	226,1	3,5	0,1	10,8	38,8	0,00	12,8	92,3		
07.06.2016	46	36	5,3	217,5	4,4	0,4	18,5	58,6	0,00	13,1	92,3		
08.06.2016	47	26	21,5	202,1	6,1	0,6	11,5	48,4	0,01	13,5	97,9		
09.06.2016	48	46	25,0	238,2	1,7	0,3	6,1	36,2	0,00	13,0	95,1		
10.06.2016	47	42	6,5	224,0	0,9	0,4	6,5	41,4	0,01	12,9	91,8		
11.06.2016	48	43	17,2	227,4	0,8	0,5	4,9	43,6	0,00	12,8	92,4		
12.06.2016	48	45	28,8	220,2	1,1	0,0	1,9	34,9	0,00	12,9	89,6		
13.06.2016	31	18	12,8	106,4	0,6	0,1	1,3	18,5	0,00	13,9	89,1		
14.06.2016	48	46	15,5	220,3	1,1	0,1	1,8	35,7	0,00	12,7	89,9		
15.06.2016	47	45	22,4	206,0	1,0	0,0	3,1	34,2	0,00	12,7	88,0		
16.06.2016	48	41	23,0	229,2	1,1	0,0	2,5	33,5	0,00	13,2	91,7		
17.06.2016	48	45	21,4	242,0	1,2	0,0	1,8	23,6	0,00	13,0	91,0		
18.06.2016	48	46	31,1	226,5	1,1	0,1	2,0	28,0	0,00	12,9	91,4		
19.06.2016	48	47	5,9	228,4	1,0	0,0	4,3	29,0	0,00	12,9	91,7		
20.06.2016	48	38	10,3	252,4	1,2	1,2	18,3	33,4	0,01	12,9	97,7		
21.06.2016	48	46	3,1	218,7	1,2	0,5	8,7	40,4	0,00	12,7	93,7		
22.06.2016	48	47	0,9	227,9	1,3	0,5	9,3	41,4	0,00	12,8	94,2		
23.06.2016	34	21	4,6	152,0	1,0	0,2	5,3	30,4	0,00	13,6	93,1		
24.06.2016	48	44	15,9	246,8	1,6	0,4	8,7	45,3	0,00	12,9	97,6		
25.06.2016	48	45	3,1	247,2	1,6	1,0	13,3	36,1	0,00	13,0	98,9		
26.06.2016	45	35	2,8	226,3	1,0	0,8	13,5	34,0	0,01	13,3	94,6		
27.06.2016	48	39	6,3	237,8	0,8	1,1	17,3	42,4	0,01	13,0	98,0		
28.06.2016	48	46	1,3	239,4	0,8	0,6	13,7	34,0	0,01	12,9	96,2		
29.06.2016	48	48	0,1	236,9	0,7	0,9	12,5	30,3	0,02	12,9	97,0		
30.06.2016	48	48	2,5	234,5	0,8	0,7	7,5	37,4	0,02	13,0	96,8		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			11,6	225,8	1,8	0,4	8,6	36,8	0,0	13,0	93,3		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,5% 1390	99,5% 1390	99,9% 1396	99,4% 1389	99,6% 1391	99,5% 1390	99,5% 1390	97,6%	Summe der Betriebszeiten		
			31,1 am 18.06.2016 (0 - 500) +10%	252,4 am 20.06.2016 (0 - 2000) +15%	6,1 am 08.06.2016 (0 - 44) +23%	1,2 am 20.06.2016 (0 - 13,7) +25%	18,5 am 07.06.2016 (0 - 171,4) +25%	58,5 am 07.06.2016 (0 - 300) +20%	0 am 29.06.2016 (0 - 5) +5%	kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h	698,5	
									Werkleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h	625,0		
										Stillstand in h	21,5		