

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
01.07.2016	48	48	1,3	245,6	0,9	0,7	6,1	31,1	0,02	12,8	98,6			
02.07.2016	47	42	10,0	217,6	1,0	0,6	11,2	38,0	0,01	13,1	99,6			
03.07.2016	48	48	15,6	226,3	0,8	0,4	10,3	30,3	0,07	13,3	92,3			
04.07.2016	48	46	15,7	227,5	0,9	0,3	12,8	34,0	0,08	13,1	94,6			
05.07.2016	14	12	2,1	61,1	0,3	0,1	3,2	7,5	0,00	12,8	97,3			
06.07.2016	6	0	,	,	,	,	,	,	,	,	37,2			
07.07.2016	48	17	7,3	224,0	0,9	2,5	30,0	43,7	0,01	14,4	74,6			
08.07.2016	48	48	3,5	236,9	1,1	1,0	12,3	31,3	0,00	12,6	101,0			
09.07.2016	48	48	19,5	232,2	1,4	0,7	9,2	29,2	0,00	12,6	102,1			
10.07.2016	48	46	30,2	202,7	1,7	0,6	13,2	34,0	0,02	12,5	104,2			
11.07.2016	48	48	16,3	237,1	1,8	0,7	14,2	36,9	0,01	12,7	103,2			
12.07.2016	48	46	1,7	240,7	1,8	0,8	11,2	38,2	0,06	12,9	99,8			
13.07.2016	25	11	1,2	86,6	1,0	0,2	6,3	14,0	0,04	14,0	85,6			
14.07.2016	48	44	5,5	232,6	2,8	0,8	12,1	47,6	0,06	12,7	97,9			
15.07.2016	48	47	6,1	241,1	3,9	1,1	6,2	40,8	0,01	12,7	96,5			
16.07.2016	48	48	11,3	223,2	5,1	0,6	6,3	32,8	0,09	12,9	95,9			
17.07.2016	47	39	20,0	229,7	5,9	0,6	7,9	33,0	0,01	12,9	96,7			
18.07.2016	10	10	4,6	47,4	1,4	0,1	1,4	6,7	0,00	12,9	97,2			
19.07.2016	34	14	11,6	94,4	3,0	0,3	3,0	35,8	0,01	14,1	76,2			
20.07.2016	48	43	7,1	224,2	8,3	0,8	6,9	46,1	0,02	13,0	96,4			
21.07.2016	48	43	8,3	219,9	4,3	0,8	6,3	33,8	0,01	13,0	94,7			
22.07.2016	48	47	0,8	235,5	1,3	0,8	8,5	31,7	0,00	12,7	99,3			
23.07.2016	48	47	0,1	242,2	1,3	0,4	6,6	25,8	0,00	12,7	98,8			
24.07.2016	48	45	0,5	225,7	1,7	0,4	5,5	30,0	0,00	12,8	99,0			
25.07.2016	48	45	3,7	226,2	1,6	0,4	5,2	28,7	0,00	12,8	104,2			
26.07.2016	48	46	11,4	233,3	1,5	0,3	2,5	25,8	0,00	12,7	103,3			
27.07.2016	42	37	16,3	194,8	1,3	0,1	2,1	21,9	0,01	13,1	102,2			
28.07.2016	48	47	16,6	227,1	1,5	0,0	0,9	19,6	0,02	12,7	100,2			
29.07.2016	48	47	5,4	214,4	1,4	0,2	2,7	23,6	0,02	12,7	100,4			
30.07.2016	48	48	9,2	203,6	1,8	0,2	4,8	33,6	0,08	12,9	101,6			
31.07.2016	48	44	16,5	210,4	1,7	0,4	5,9	26,7	0,02	12,9	103,1			
Monatsmittelwert / Summe			10,0	224,8	2,3	0,5	7,9	32,6	0,0	12,9	97,3			
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9% 1328	99,9% 1328	100,0% 1329	99,8% 1327	99,8% 1327	99,8% 1326	99,9% 1328	97,2%		Summe der Betriebszeiten		
			30,2 am 10.07.2016 (0 - 500) +10%	245,6 am 01.07.2016 (0 - 2000) +15%	8,3 am 20.07.2016 (0 - 44) +23%	2,5 am 07.07.2016 (0 - 13,7) +25%	30 am 07.07.2016 (0 - 171,4) +25%	47,6 am 14.07.2016 (0 - 300) +20%	0,1 am 16.07.2016 (0 - 5) +5%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		Anlagenbetrieb in h	664,5	
												davon stationär in h	600,5	
													Stillstand in h	79,5