

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Stickoxid (als NO <sub>2</sub> ) in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Staub in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Quecksilber in µg/Nm <sup>3</sup> TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	O <sub>2</sub> in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.08.2016	48	43	11,4	223,6	2,1	0,6	4,0	27,3	0,01	13,1	100,3	
02.08.2016	47	34	9,0	210,9	1,6	0,3	4,6	32,0	0,03	13,0	94,1	
03.08.2016	48	48	3,4	230,7	1,8	0,9	8,0	30,7	0,10	12,9	99,8	
04.08.2016	48	46	6,3	232,9	1,4	0,9	9,9	29,4	0,02	12,8	99,1	
05.08.2016	48	44	17,3	210,7	1,1	0,0	0,7	11,0	0,11	13,1	99,1	
06.08.2016	48	42	14,6	224,0	1,2	0,2	3,2	14,0	0,17	13,0	101,4	
07.08.2016	48	47	3,9	230,2	1,4	1,3	6,5	29,7	0,14	13,1	100,8	
08.08.2016	48	46	4,8	225,6	1,5	1,5	6,4	34,0	0,11	13,2	99,7	
09.08.2016	48	45	1,2	234,6	1,5	1,4	5,9	38,2	0,07	12,9	99,2	
10.08.2016	48	48	1,0	228,3	1,8	0,6	5,0	33,5	0,04	12,9	95,5	
11.08.2016	48	45	16,6	238,1	2,3	0,5	7,1	35,1	0,03	13,0	97,3	
12.08.2016	48	47	25,9	218,4	2,8	0,9	9,3	44,9	0,02	12,9	98,5	
13.08.2016	48	44	32,2	220,7	3,1	0,6	8,1	42,0	0,01	12,8	99,6	
14.08.2016	8	0	,	,	,	,	,	,	,	15,7	53,7	
15.08.2016	43	27	15,1	186,5	1,5	0,7	4,8	35,2	0,01	13,1	93,4	
16.08.2016	48	34	7,6	229,5	3,2	0,8	7,4	43,0	0,02	13,2	88,8	
17.08.2016	48	46	1,6	235,2	5,5	1,0	8,1	46,4	0,00	12,9	97,4	
18.08.2016	48	48	4,7	230,0	4,1	0,6	6,7	37,0	0,03	12,8	98,1	
19.08.2016	48	45	13,5	244,6	4,4	0,3	6,7	42,1	0,02	12,8	98,3	
20.08.2016	48	47	12,1	233,5	4,4	0,4	6,8	36,4	0,03	12,9	98,7	
21.08.2016	48	48	15,5	224,9	4,8	0,2	7,8	33,6	0,03	12,9	96,8	
22.08.2016	48	47	24,3	224,2	5,5	0,4	5,8	32,8	0,05	13,0	96,7	
23.08.2016	48	47	14,5	213,6	4,5	0,2	5,4	32,6	0,10	13,4	97,1	
24.08.2016	48	47	3,2	224,0	4,3	0,3	4,9	30,9	0,14	13,5	96,2	
25.08.2016	48	45	10,5	204,7	4,4	0,2	5,8	26,5	0,12	13,5	90,2	
26.08.2016	48	46	4,0	216,6	5,9	0,3	4,6	28,9	0,04	13,2	95,1	
27.08.2016	48	43	14,1	202,8	5,9	0,1	4,5	34,8	0,01	13,1	96,8	
28.08.2016	48	46	22,9	198,1	6,7	0,2	4,9	33,0	0,00	13,0	97,4	
29.08.2016	48	39	40,0	204,8	7,7	0,0	2,2	24,2	0,03	13,2	100,8	
30.08.2016	48	47	23,3	234,8	7,9	0,0	1,3	26,3	0,01	13,1	97,0	
31.08.2016	48	46	9,8	220,6	6,3	0,0	0,9	18,7	0,05	13,0	96,2	
Monatsmittelwert / Summe			12,8	221,5	3,7	0,5	5,6	31,9	0,0	13,0	97,1	
Verfügbarkeit(%)	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	98,5%	99,9%	97,9%	Summe der Betriebszeiten			
gültige HMW	1440	1440	1442	1440	1440	1421	1440	1440	Anlagenbetrieb in h			
TMW max.	40 am 29.08.2016	244,6 am 19.08.2016	7,9 am 30.08.2016	1,5 am 08.08.2016	9,9 am 04.08.2016	46,4 am 17.08.2016	0,2 am 06.08.2016	0,2 am 06.08.2016	davon stationär in h			
(Messbereich) +MU %	(0 - 500) +10%	(0 - 2000) +10%	(0 - 44) +23%	(0 - 13,7) +25%	(0 - 171,4) +25%	(0 - 300) +20%	(0 - 5) +5%	Umwelt- u. Energiemanagement:	Stillstand in h			