

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
01.09.2016	48	19	2,8	231,8	6,5	0,2	2,1	21,2	0,07	13,6	93,7			
02.09.2016	48	29	14,6	237,1	6,3	0,1	2,6	27,5	0,00	13,3	95,8			
03.09.2016	48	48	19,4	238,3	7,4	0,1	3,1	32,5	0,00	12,7	96,2			
04.09.2016	48	40	23,8	207,2	7,8	0,5	6,2	40,0	0,01	13,0	94,5			
05.09.2016	48	47	24,8	224,6	7,3	0,2	4,1	38,5	0,07	13,0	93,8			
06.09.2016	48	48	16,5	225,3	5,3	0,6	4,7	34,0	0,06	12,9	91,3			
07.09.2016	48	46	20,4	222,4	4,4	0,4	4,0	43,7	0,01	13,0	91,5			
08.09.2016	48	39	11,8	230,9	4,1	0,2	4,8	36,0	0,01	12,9	94,3			
09.09.2016	47	45	10,8	224,8	3,8	0,1	4,4	30,3	0,01	12,8	92,1			
10.09.2016	48	47	4,4	239,4	4,1	0,1	2,5	24,1	0,01	12,8	92,2			
11.09.2016	48	47	12,2	233,2	4,4	0,2	1,7	32,0	0,00	12,7	91,8			
12.09.2016	48	48	13,2	226,0	4,9	0,2	3,6	42,7	0,01	12,8	91,9			
13.09.2016	48	46	18,6	232,0	5,1	0,2	5,3	37,9	0,00	12,8	92,8			
14.09.2016	48	46	23,1	213,9	5,6	0,1	4,1	30,2	0,03	13,0	92,9			
15.09.2016	27	18	5,2	109,7	2,5	0,1	2,0	12,3	0,06	14,2	82,0			
16.09.2016	48	28	10,0	230,7	3,3	0,6	7,5	32,8	0,01	13,4	89,3			
17.09.2016	48	48	0,2	241,5	3,2	0,5	5,7	29,2	0,00	12,8	90,3			
18.09.2016	45	44	1,2	226,5	3,2	0,3	6,3	25,9	0,03	12,9	92,6			
19.09.2016	42	32	2,0	210,1	2,8	0,4	4,8	44,0	0,01	12,8	91,4			
20.09.2016	48	47	1,7	240,3	3,9	0,4	9,7	38,3	0,08	12,8	94,3			
21.09.2016	48	45	3,3	240,0	4,3	0,3	14,1	29,5	0,12	12,9	93,4			
22.09.2016	48	47	7,7	232,5	4,5	0,5	9,5	34,2	0,07	12,7	93,9			
23.09.2016	48	43	4,5	231,0	5,1	0,2	4,8	30,0	0,04	12,7	94,4			
24.09.2016	48	46	13,9	233,8	6,1	0,2	4,5	34,6	0,02	12,6	96,5			
25.09.2016	48	47	11,1	218,7	6,6	0,1	5,7	36,6	0,03	12,6	94,7			
26.09.2016	48	47	6,1	234,3	6,0	0,4	7,8	36,5	0,05	12,6	94,4			
27.09.2016	48	46	12,7	235,7	6,4	0,3	8,6	31,0	0,06	12,6	94,9			
28.09.2016	29	18	8,4	122,3	3,0	0,1	1,8	23,4	0,01	13,1	88,2			
29.09.2016	48	46	11,6	242,5	5,8	0,0	1,1	25,1	0,11	12,9	93,5			
30.09.2016	48	48	16,1	220,3	5,6	0,0	1,5	36,4	0,15	12,9	92,7			
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,			
Monatsmittelwert / Summe			11,5	229,4	5,1	0,3	5,1	33,5	0,0	12,9	92,9			
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9% 1389	100,0% 1390	99,9% 1389	100,0% 1390	99,9% 1389	99,9% 1389	100,0% 1390	98,1%	Summe der Betriebszeiten			
			24,8 am 05.09.2016 (0 - 500) +10%	242,4 am 29.09.2016 (0 - 2000) +10%	7,8 am 04.09.2016 (0 - 44) +23%	0,6 am 16.09.2016 (0 - 13,7) +25%	14,1 am 21.09.2016 (0 - 171,4) +25%	44 am 19.09.2016 (0 - 300) +20%	0,2 am 30.09.2016 (0 - 5) +5%	kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h	695,0		
									Werkleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h	622,5			
										Stillstand in h	25,0			