

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm ³ TMW	Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³ TMW	Staub in mg/Nm ³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Quecksilber in µg/Nm ³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm ³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	O ₂ in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
01.12.2016	48	46	3,4	246,1	5,7	0,8	4,9	51,3	0,07	12,4	92,7			
02.12.2016	47	31	12,8	240,7	5,5	0,1	2,3	59,2	0,06	13,1	91,6			
03.12.2016	48	48	12,9	245,7	6,6	0,1	1,5	48,5	0,11	12,7	92,8			
04.12.2016	48	48	10,2	245,5	7,9	0,1	1,0	45,0	0,14	12,7	92,2			
05.12.2016	48	48	0,3	245,1	6,2	1,2	2,8	49,2	0,06	12,7	92,8			
06.12.2016	48	45	8,5	243,2	4,4	0,1	0,6	26,1	0,00	12,9	93,5			
07.12.2016	48	43	1,2	245,2	4,5	1,2	2,7	47,0	0,03	12,7	92,2			
08.12.2016	48	48	0,0	245,1	4,4	2,0	3,9	49,5	0,01	12,4	91,2			
09.12.2016	48	38	5,3	244,8	5,3	1,9	7,6	71,6	0,04	12,7	91,3			
10.12.2016	48	48	0,7	247,1	5,6	1,6	5,2	68,4	0,10	12,5	91,9			
11.12.2016	48	48	1,1	245,3	5,8	1,8	6,1	70,8	0,07	12,4	92,1			
12.12.2016	48	39	4,3	247,3	5,6	1,6	4,9	58,8	0,07	12,8	92,0			
13.12.2016	46	38	0,6	239,3	5,5	1,4	2,4	52,9	0,09	13,0	89,6			
14.12.2016	46	42	0,8	236,9	5,0	1,8	7,3	52,9	0,02	12,8	91,2			
15.12.2016	46	46	0,3	228,2	6,6	1,5	10,6	40,0	0,06	12,7	92,3			
16.12.2016	44	40	1,0	216,9	6,0	1,4	11,1	26,2	0,01	13,1	92,4			
17.12.2016	48	46	2,4	240,5	6,7	0,9	11,7	29,0	0,00	12,7	91,0			
18.12.2016	48	48	13,4	245,9	8,5	0,4	11,2	27,8	0,00	12,6	91,7			
19.12.2016	48	48	10,2	246,6	6,9	0,9	14,4	33,1	0,01	12,6	93,0			
20.12.2016	48	45	9,5	245,3	4,7	0,5	9,1	30,5	0,00	12,9	93,9			
21.12.2016	47	44	9,6	239,7	3,6	0,0	5,5	18,2	0,00	13,1	94,5			
22.12.2016	45	38	8,3	226,4	2,9	0,0	1,4	11,0	0,00	13,5	93,7			
23.12.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,				Stillstand DOIII	
24.12.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,					
25.12.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,					
26.12.2016	11	0	,	,	,	,	,	,	,		17,3			
27.12.2016	48	6	0,8	235,6	3,3	0,0	1,3	6,2	0,00	15,7	45,1			
28.12.2016	48	47	2,1	241,1	2,5	1,4	9,3	34,8	0,00	12,7	93,6			
29.12.2016	48	47	1,0	242,6	2,7	1,9	13,4	46,5	0,00	12,8	94,5			
30.12.2016	48	47	16,7	244,5	3,0	1,8	22,1	61,1	0,00	12,8	93,7			
31.12.2016	48	48	15,0	244,2	3,0	2,0	19,7	53,0	0,00	12,7	94,5			
Monatsmittelwert / Summe			5,8	240,5	5,2	1,1	7,5	44,3	0,0	12,8	90,1			
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,7% 1288 16,7 am 30.12.2016 (0 - 500) +10%	99,7% 1288 247,3 am 12.12.2016 (0 - 2000) +10%	100,0% 1292 8,5 am 18.12.2016 (0 - 56,8) +25%	99,7% 1288 2 am 08.12.2016 (0 - 18,9) +30%	99,8% 1289 22,1 am 30.12.2016 (0 - 171,4) +25%	99,3% 1283 71,6 am 09.12.2016 (0 - 300) +20%	99,7% 1288 0,1 am 04.12.2016 (0 - 5) +5%	96,1%	Summe der Betriebszeiten			
kontrolliert:										Anlagenbetrieb in h		646,0		
Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:										davon stationär in h		580,0		
										Stillstand in h		98,0		