

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.11.2016	48	46	28,0	241,7	6,9	0,2	1,6	48,7	0,15	12,8	93,0		
02.11.2016	48	44	19,4	241,2	7,4	0,2	1,4	42,0	0,09	12,8	93,1		
03.11.2016	48	45	8,6	242,8	7,9	0,6	2,5	47,4	0,11	12,9	92,6		
04.11.2016	34	30	10,4	166,3	6,2	0,1	2,1	35,0	0,07	13,0	92,8		
05.11.2016	48	35	18,3	232,0	8,0	0,2	1,9	39,2	0,13	13,0	92,9		
06.11.2016	48	47	17,2	231,9	8,3	0,2	1,5	42,3	0,06	12,8	91,6		
07.11.2016	28	27	4,6	143,8	4,8	0,1	0,4	20,5	0,03	12,8	92,4		
08.11.2016	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	Stillstand DOIII	
09.11.2016	3	0	,	,	,	,	,	,	,	,	11,6		
10.11.2016	48	1	33,8	245,3	15,0	0,7	10,3	28,9	0,06	15,2	43,9	Anfahrbetrieb	
11.11.2016	48	47	2,5	241,5	7,6	0,3	1,5	37,0	0,17	12,6	91,6		
12.11.2016	48	48	1,1	239,3	6,3	0,3	3,3	46,8	0,21	12,7	92,1		
13.11.2016	48	42	15,8	244,2	5,8	0,2	2,5	37,2	0,16	13,0	87,4		
14.11.2016	48	45	9,8	233,9	6,9	0,2	1,9	41,7	0,11	12,9	93,1		
15.11.2016	48	47	5,8	236,8	7,0	0,2	1,2	43,7	0,11	12,6	94,6		
16.11.2016	48	47	10,0	234,4	7,2	0,1	1,0	40,4	0,09	12,5	95,4		
17.11.2016	48	46	9,4	232,9	7,8	0,1	1,7	52,2	0,08	12,7	93,3		
18.11.2016	43	34	6,2	211,1	6,8	0,1	1,5	34,5	0,11	13,0	93,6		
19.11.2016	48	48	10,7	243,7	9,7	0,1	1,4	35,4	0,11	12,7	93,4		
20.11.2016	48	48	12,5	226,2	9,0	0,1	2,3	43,9	0,06	12,7	84,3		
21.11.2016	40	32	8,8	189,9	3,3	0,1	1,4	37,8	0,08	12,8	90,6		
22.11.2016	48	47	4,6	243,4	4,8	0,3	0,8	32,9	0,12	12,5	95,8		
23.11.2016	48	46	4,5	243,5	4,4	0,1	0,7	33,7	0,15	12,7	94,9		
24.11.2016	38	29	2,2	182,2	4,7	0,0	0,4	21,5	0,13	13,3	90,7		
25.11.2016	48	46	7,3	245,2	5,2	0,1	1,6	30,6	0,20	12,7	93,4		
26.11.2016	48	48	2,0	243,7	4,7	0,1	0,3	22,2	0,25	12,8	94,1		
27.11.2016	48	46	1,9	244,8	5,7	0,1	0,6	34,4	0,09	12,7	93,5		
28.11.2016	48	46	4,4	243,9	5,9	0,1	0,9	37,3	0,05	12,7	91,8		
29.11.2016	48	46	2,4	240,2	5,1	0,7	1,5	54,8	0,05	12,8	91,8		
30.11.2016	46	34	1,6	238,0	4,7	0,3	2,9	82,3	0,01	13,4	89,3		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
Monatsmittelwert / Summe			9,2	237,0	6,6	0,2	1,6	41,7	0,1	12,8	90,4		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9% 1287	99,9% 1287	99,9% 1287	99,9% 1287	99,9% 1287	98,4% 1268	99,8% 1286	96,7%		Summe der Betriebszeiten	
			33,8 am 10.11.2016 (0 - 500) +10%	245,3 am 10.11.2016 (0 - 2000) +10%	15 am 10.11.2016 (0 - 56,8) +25%	0,7 am 10.11.2016 (0 - 18,9) +30%	10,3 am 10.11.2016 (0 - 171,4) +25%	82,3 am 30.11.2016 (0 - 300) +20%	0,2 am 26.11.2016 (0 - 5) +5%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		Anlagenbetrieb in h 644,0	
												davon stationär in h 573,5	
												Stillstand in h 76,0	