

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.01.2017	48	48	21,7	241,9	4,3	1,2	26,3	49,4	0,03	12,5	89,4		
02.01.2017	48	48	15,4	243,3	3,8	2,1	15,2	72,0	0,01	12,4	95,0		
03.01.2017	48	48	1,9	242,0	3,6	2,3	11,6	57,0	0,04	12,3	95,8		
04.01.2017	48	48	1,2	244,3	3,6	1,5	5,0	41,7	0,05	12,5	95,0		
05.01.2017	48	48	8,4	244,0	4,3	1,3	3,9	46,5	0,03	12,5	92,9		
06.01.2017	48	48	4,4	242,7	4,0	1,7	5,0	48,9	0,00	12,4	91,3		
07.01.2017	48	48	8,0	242,6	4,3	1,3	6,7	47,6	0,00	12,6	92,6		
08.01.2017	48	48	28,0	244,5	5,4	0,7	4,5	36,8	0,00	12,6	93,4		
09.01.2017	48	48	21,7	241,1	5,6	0,6	2,6	41,6	0,02	12,5	95,0		
10.01.2017	48	48	17,9	245,5	4,9	0,9	2,5	44,1	0,01	12,4	93,6		
11.01.2017	48	48	3,6	245,4	4,6	0,2	1,4	32,0	0,02	12,5	91,3		
12.01.2017	48	48	0,8	245,2	4,4	0,9	3,1	31,3	0,05	12,3	91,8		
13.01.2017	48	48	1,9	245,8	4,1	0,9	6,5	44,0	0,03	12,4	91,6		
14.01.2017	48	48	0,5	247,4	3,7	0,9	3,1	27,3	0,00	12,4	92,3		
15.01.2017	48	48	4,2	241,1	3,8	0,4	4,7	38,1	0,00	12,5	92,1		
16.01.2017	48	48	19,1	241,1	4,1	0,2	2,8	33,9	0,00	12,6	91,7		
17.01.2017	48	48	11,4	244,3	4,0	0,2	1,6	28,8	0,00	12,8	91,8		
18.01.2017	48	48	2,7	248,8	3,7	0,4	2,9	30,7	0,00	12,5	91,4		
19.01.2017	48	48	17,3	244,7	3,8	0,2	2,9	16,5	0,00	12,9	91,9		
20.01.2017	48	41	10,5	224,5	4,0	0,2	2,1	28,8	0,00	13,1	89,6		
21.01.2017	47	43	2,1	247,5	4,2	0,3	2,0	19,6	0,00	12,8	91,2		
22.01.2017	42	32	9,0	204,5	4,0	0,3	1,1	20,9	0,01	13,1	85,3		
23.01.2017	47	43	12,1	242,5	4,5	0,1	0,6	27,1	0,01	12,9	89,8		
24.01.2017	48	44	6,2	245,3	4,0	0,2	0,5	32,3	0,00	12,7	90,7		
25.01.2017	45	42	1,4	235,0	3,6	0,1	0,8	23,0	0,00	12,9	90,1		
26.01.2017	48	34	5,3	251,8	3,4	0,9	3,8	36,5	0,00	13,3	87,8		
27.01.2017	16	15	0,1	84,6	1,3	0,1	1,0	5,7	0,00	13,5	88,7	Winterrevision	
28.01.2017	0	0	,	,	,	,	,	,	,				
29.01.2017	0	0	,	,	,	,	,	,	,				
30.01.2017	0	0	,	,	,	,	,	,	,				
31.01.2017	0	0	,	,	,	,	,	,	,				
Monatsmittelwert / Summe			9,4	241,2	4,2	0,8	4,9	36,7	0,0	12,6	91,7		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			100,0% 1253	100,0% 1253	98,9% 1239	100,0% 1253	99,9% 1252	99,6% 1248	100,0% 1253	97,6%		Summe der Betriebszeiten	
			28 am 08.01.2017 (0 - 500) +10%	251,8 am 26.01.2017 (0 - 2000) +10%	5,6 am 09.01.2017 (0,7 - 40,2) +23%	2,2 am 03.01.2017 (0 - 18,9) +30%	26,2 am 01.01.2017 (0 - 171,4) +25%	71,9 am 02.01.2017 (0 - 300) +20%	0,1 am 04.01.2017 (0 - 5) +5%	kontrolliert:		Anlagenbetrieb in h	626,5
									Werkleitung:	Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h	603,0	
											Stillstand in h	117,5	