

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe						Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.03.2017	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
02.03.2017	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
03.03.2017	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
04.03.2017	14	0	,	,	,	,	,	,	,	17,5	22,2	
05.03.2017	46	0	,	,	,	,	,	,	,	15,8	10,1	
06.03.2017	48	14	14,5	235,8	0,1	0,4	10,2	34,9	0,02	13,5	68,9	
07.03.2017	48	43	5,5	240,0	0,0	0,2	2,4	30,3	0,00	13,5	92,3	
08.03.2017	48	48	0,9	234,9	0,0	0,3	9,3	41,5	0,00	13,4	92,9	
09.03.2017	48	42	8,7	236,6	0,0	0,3	7,5	36,9	0,00	13,6	94,1	
10.03.2017	48	45	11,6	248,4	0,0	0,2	6,6	28,8	0,01	13,8	94,5	
11.03.2017	48	48	10,7	245,9	0,0	0,2	5,0	24,4	0,01	13,6	92,7	
12.03.2017	48	48	0,3	245,3	0,0	0,6	8,3	25,9	0,00	13,6	91,8	
13.03.2017	48	48	1,1	244,8	0,0	1,6	27,8	56,5	0,00	13,4	91,9	
14.03.2017	48	48	1,1	229,3	0,0	0,7	10,2	37,6	0,00	11,3	92,8	
15.03.2017	48	46	5,1	245,2	0,4	0,9	9,5	45,1	0,00	10,4	94,1	
16.03.2017	48	48	1,8	245,4	0,0	0,5	10,7	32,7	0,00	10,2	92,6	
17.03.2017	48	48	1,5	243,9	0,0	1,3	14,4	41,7	0,00	10,2	93,8	
18.03.2017	48	48	1,1	247,4	0,0	0,9	12,9	39,9	0,00	10,0	93,6	
19.03.2017	48	45	7,0	245,4	0,0	0,3	8,9	36,3	0,00	9,9	96,5	
20.03.2017	48	48	18,7	244,7	0,0	0,1	1,3	45,4	0,00	10,0	93,4	
21.03.2017	48	48	21,2	243,1	0,0	0,1	2,2	40,9	0,00	10,3	94,1	
22.03.2017	48	48	9,8	243,6	0,0	0,0	1,3	38,2	0,00	10,4	94,0	
23.03.2017	48	48	0,4	245,9	1,2	0,5	2,4	32,5	0,00	10,2	93,5	
24.03.2017	48	44	4,0	246,7	0,1	0,7	2,9	39,7	0,00	10,0	96,7	
25.03.2017	30	20	2,1	129,9	0,1	0,5	1,3	12,0	0,01	11,5	86,4	
26.03.2017	46	46	1,8	234,9	0,1	1,8	2,3	37,4	0,00	10,1	93,9	
27.03.2017	45	45	0,4	231,4	0,1	0,5	1,7	30,7	0,00	10,3	93,0	
28.03.2017	15	2	2,5	19,9	0,0	0,1	2,1	2,8	0,00	14,5	67,2	
29.03.2017	20	20	0,7	100,9	0,0	0,5	1,0	12,1	0,00	10,1	93,0	
30.03.2017	26	11	1,4	90,8	0,0	0,5	1,1	17,8	0,00	12,7	75,1	
31.03.2017	48	45	2,8	244,2	0,1	1,1	5,0	42,9	0,00	10,3	92,8	
Monatsmittelwert / Summe			5,3	239,3	0,1	0,6	6,7	37,3	0,0	11,6	87,6	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,5% 1196	99,5% 1196	98,2% 1180	99,4% 1195	99,3% 1194	99,3% 1194	99,3% 1194	96,8%		Summe der Betriebszeiten
			21,2 am 21.03.2017 (0 - 500) +10%	248,4 am 10.03.2017 (0 - 2000) +10%	1,2 am 23.03.2017 (0 - 40) +5%	1,8 am 26.03.2017 (0 - 18,9) +30%	27,8 am 13.03.2017 (0 - 171,4) +25%	56,5 am 13.03.2017 (0 - 300) +20%	0 am 06.03.2017 (0 - 5) +5%	kontrolliert:	Umwelt- u. Energiemanagement:	Anlagenbetrieb in h 601,0
												davon stationär in h 522,0
												Stillstand in h 143,0