

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.04.2017	48	48	0,7	245,7	0,1	1,2	2,9	37,3	0,00	10,4	93,4	
02.04.2017	48	48	0,7	244,6	0,1	0,9	2,8	31,0	0,00	10,5	93,1	
03.04.2017	47	42	2,0	240,4	0,1	0,3	1,6	39,5	0,00	10,8	94,7	
04.04.2017	48	45	5,7	244,1	0,1	0,3	3,4	37,1	0,00	10,5	95,4	
05.04.2017	48	47	2,1	246,0	0,1	0,6	2,7	34,4	0,00	10,4	94,2	
06.04.2017	48	48	14,7	246,0	0,1	0,1	1,8	24,5	0,00	10,7	92,4	
07.04.2017	48	48	13,0	248,4	0,1	0,0	0,7	20,7	0,00	10,6	92,4	
08.04.2017	48	47	0,7	247,2	0,1	0,3	1,0	27,1	0,00	10,5	94,2	
09.04.2017	48	48	6,4	246,7	0,0	0,1	2,0	31,1	0,00	10,5	93,4	
10.04.2017	48	45	20,5	244,0	0,1	0,3	2,2	38,2	0,00	10,7	95,2	
11.04.2017	48	48	12,4	247,6	0,1	0,1	1,5	36,6	0,00	10,8	94,2	
12.04.2017	48	48	10,1	244,5	0,1	0,8	2,3	45,2	0,00	10,5	93,9	
13.04.2017	48	48	27,0	241,0	0,0	0,6	1,6	38,9	0,00	10,5	94,8	
14.04.2017	48	48	14,4	244,1	0,0	0,8	2,8	38,3	0,00	10,4	93,6	
15.04.2017	48	48	14,5	244,4	0,0	1,0	2,3	47,5	0,00	10,5	94,0	
16.04.2017	48	48	32,2	245,0	0,1	0,3	2,8	44,2	0,00	10,6	93,8	
17.04.2017	48	48	36,9	246,5	0,0	0,6	3,3	42,7	0,00	10,8	94,4	
18.04.2017	47	29	30,9	236,1	0,0	0,5	3,6	49,2	0,00	11,9	89,3	
19.04.2017	48	48	25,5	246,3	0,1	0,3	1,7	34,9	0,00	10,9	92,8	
20.04.2017	48	47	10,6	245,0	0,1	0,5	2,2	37,4	0,00	11,0	92,7	
21.04.2017	48	48	3,2	244,9	0,1	0,3	3,7	30,1	0,00	11,0	95,6	
22.04.2017	48	45	3,3	245,0	0,1	0,5	4,2	33,0	0,00	10,8	98,4	
23.04.2017	48	48	3,5	245,5	0,0	0,2	0,9	32,0	0,00	10,8	93,8	
24.04.2017	48	45	32,2	248,5	0,0	0,3	1,6	36,7	0,01	11,2	97,3	
25.04.2017	48	48	10,5	246,8	0,1	0,1	1,7	30,8	0,00	11,2	95,0	
26.04.2017	48	48	2,5	248,7	0,2	0,3	3,7	36,3	0,00	11,0	96,8	
27.04.2017	48	40	3,9	244,7	0,2	0,9	3,0	43,3	0,00	11,4	98,6	
28.04.2017	48	39	6,3	246,1	0,2	1,1	5,1	48,4	0,00	11,5	102,8	
29.04.2017	48	48	2,0	244,4	0,1	0,9	3,0	50,7	0,00	10,9	95,8	
30.04.2017	48	48	2,4	244,4	0,1	0,7	2,0	43,7	0,00	11,0	96,9	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
Monatsmittelwert / Summe			11,6	244,4	0,1	0,5	2,4	37,1	0,0	10,8	94,8	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9% 1436	99,9% 1436	100,0% 1438	99,9% 1436	100,0% 1438	99,9% 1436	99,7% 1433	98,5%		Summe der Betriebszeiten
			36,9 am 17.04.2017 (0 - 500) +10%	248,6 am 26.04.2017 (0 - 2000) +10%	0,2 am 27.04.2017 (0 - 40) +5%	1,2 am 01.04.2017 (0 - 18,9) +30%	5,1 am 28.04.2017 (0 - 171,4) +25%	50,7 am 29.04.2017 (0 - 300) +20%	0 am 24.04.2017 (0 - 5) +5%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		Anlagenbetrieb in h 719,0
												davon stationär in h 691,5
												Stillstand in h 1,0