

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.05.2017	48	45	2,1	244,5	0,1	0,4	4,3	35,5	0,00	10,9	99,5	
02.05.2017	47	43	5,3	237,5	0,1	0,5	3,5	37,2	0,00	11,4	98,1	
03.05.2017	48	46	2,3	241,1	0,1	0,6	5,0	31,5	0,00	11,3	95,8	
04.05.2017	48	46	3,4	242,4	0,0	0,7	3,7	39,5	0,00	11,0	99,3	
05.05.2017	48	48	1,6	241,9	0,0	0,9	1,8	38,4	0,00	11,0	96,4	
06.05.2017	48	47	2,3	242,8	0,1	0,7	1,3	35,0	0,00	10,9	98,9	
07.05.2017	48	36	1,6	235,3	0,0	0,2	1,5	33,9	0,00	12,0	98,5	
08.05.2017	48	41	3,3	246,1	0,0	0,6	2,7	35,1	0,00	11,3	102,1	
09.05.2017	48	48	2,0	244,5	0,0	0,5	2,2	30,4	0,00	11,0	104,3	
10.05.2017	48	48	5,1	247,2	0,0	1,0	3,6	52,4	0,00	10,8	103,9	
11.05.2017	48	45	5,1	247,7	0,1	0,8	2,9	35,4	0,00	10,9	105,9	
12.05.2017	37	26	4,0	181,9	0,0	0,3	2,4	30,9	0,00	11,7	105,6	
13.05.2017	48	47	1,1	246,8	0,0	0,3	2,9	24,0	0,00	11,3	99,1	
14.05.2017	48	48	0,5	246,4	0,0	0,1	2,5	19,3	0,00	11,2	97,2	
15.05.2017	48	43	2,2	243,0	0,2	0,2	3,0	22,4	0,00	11,0	101,9	
16.05.2017	48	43	5,4	232,5	0,2	0,6	4,4	33,1	0,00	11,0	106,6	
17.05.2017	48	48	1,0	246,5	0,2	1,0	1,5	27,5	0,00	11,1	102,4	
18.05.2017	48	40	1,8	239,9	0,2	1,0	1,3	34,0	0,00	11,3	103,3	
19.05.2017	48	44	5,8	247,5	0,2	1,4	2,1	39,8	0,00	11,4	107,1	
20.05.2017	48	47	0,9	242,5	0,2	1,3	2,6	36,8	0,00	11,0	102,7	
21.05.2017	48	47	1,9	247,7	0,2	0,9	2,5	36,8	0,01	11,2	103,0	
22.05.2017	48	48	4,8	246,5	0,2	1,4	2,8	53,2	0,00	10,9	103,2	
23.05.2017	48	48	2,1	247,1	0,2	0,6	1,3	38,1	0,00	11,1	103,5	
24.05.2017	48	43	4,5	247,2	0,2	0,5	1,5	41,5	0,00	11,2	99,8	
25.05.2017	48	47	3,5	247,3	0,2	1,0	1,8	40,5	0,00	10,8	105,1	
26.05.2017	48	46	3,0	247,4	0,2	1,0	2,0	53,4	0,00	10,8	106,3	
27.05.2017	48	41	5,3	246,5	0,2	0,7	2,4	42,4	0,00	11,0	107,4	
28.05.2017	48	48	10,8	246,1	0,2	0,6	1,7	48,2	0,00	11,5	108,8	
29.05.2017	47	42	9,8	240,9	0,2	0,5	3,3	51,1	0,00	11,4	111,2	
30.05.2017	46	40	8,7	233,1	0,2	0,8	2,4	45,4	0,00	11,1	107,3	
31.05.2017	48	44	29,0	237,6	0,2	0,4	8,1	47,0	0,00	11,1	103,5	
Monatsmittelwert / Summe			4,5	242,6	0,1	0,7	2,7	38,2	0,0	11,1	102,8	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9% 1472 29 am 31.05.2017 (0 - 500) +10%	99,9% 1472 247,7 am 11.05.2017 (0 - 2000) +10%	100,0% 1473 0,2 am 16.05.2017 (0,1 - 34,8) +4%	99,9% 1472 1,4 am 22.05.2017 (0 - 18,9) +30%	99,9% 1471 8,1 am 31.05.2017 (0 - 171,4) +25%	99,8% 1470 53,4 am 26.05.2017 (0 - 300) +20%	99,5% 1465 0 am 21.05.2017 (0 - 5) +5%	98,1%	Summe der Betriebszeiten	
kontrolliert:										Anlagenbetrieb in h		736,5
Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:										davon stationär in h		686,5
										Stillstand in h		7,5