

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.06.2017	48	47	17,6	247,0	0,2	0,5	8,5	35,8	0,00	11,0	103,4	
02.06.2017	48	46	12,8	246,8	0,2	0,6	4,0	42,4	0,00	10,9	105,9	
03.06.2017	48	42	5,7	241,8	0,2	1,0	4,4	46,0	0,00	11,1	103,1	
04.06.2017	48	44	6,4	245,0	0,2	1,1	3,3	46,7	0,00	10,9	102,9	
05.06.2017	48	46	4,1	237,2	0,2	1,0	4,0	32,2	0,00	11,0	103,4	
06.06.2017	44	25	29,3	197,1	0,2	1,2	5,1	39,4	0,00	11,8	112,8	
07.06.2017	48	41	10,4	239,9	0,2	0,5	1,2	27,1	0,00	11,9	101,2	
08.06.2017	48	47	8,2	246,0	0,2	0,4	0,9	28,8	0,00	11,3	100,8	
09.06.2017	48	48	6,0	246,0	0,2	0,9	2,0	46,0	0,00	10,9	102,2	
10.06.2017	48	44	6,0	240,5	0,2	1,2	3,1	45,9	0,00	11,2	108,2	
11.06.2017	48	48	6,6	244,8	0,2	1,2	3,3	48,3	0,00	11,0	104,4	
12.06.2017	48	48	16,9	242,9	0,2	0,4	2,9	53,4	0,00	10,9	101,5	
13.06.2017	47	40	11,6	240,2	0,2	0,5	1,8	53,9	0,00	11,0	99,1	
14.06.2017	48	48	3,5	245,7	0,3	1,1	2,1	42,6	0,00	11,0	102,0	
15.06.2017	48	48	3,6	246,1	0,2	0,6	2,3	39,1	0,00	10,6	104,2	
16.06.2017	48	42	2,2	241,4	0,3	0,4	1,0	29,9	0,00	11,1	104,1	
17.06.2017	48	48	1,1	234,3	0,2	0,2	1,1	21,7	0,00	11,1	103,3	
18.06.2017	48	48	2,3	245,4	0,2	0,9	2,1	42,2	0,00	11,0	102,1	
19.06.2017	48	45	3,5	243,7	0,2	0,9	1,5	37,4	0,00	11,4	103,7	
20.06.2017	48	48	5,0	243,3	0,2	0,8	1,2	53,3	0,00	11,1	103,9	
21.06.2017	48	43	9,2	243,7	0,2	1,7	5,1	52,4	0,00	11,3	107,4	
22.06.2017	37	29	3,4	186,5	0,2	1,1	3,2	34,3	0,00	11,7	103,0	
23.06.2017	48	47	4,9	246,6	0,2	0,8	1,8	47,9	0,00	11,0	104,5	
24.06.2017	48	48	19,5	245,0	0,2	0,2	3,6	54,5	0,00	11,3	103,0	
25.06.2017	48	48	18,4	246,0	0,3	0,5	6,9	34,6	0,00	11,4	102,0	
26.06.2017	48	48	7,7	247,8	0,2	0,2	9,4	28,2	0,00	11,4	102,8	
27.06.2017	48	48	3,3	245,5	0,2	0,9	11,6	50,3	0,00	11,4	104,4	
28.06.2017	48	47	8,6	245,3	0,2	1,5	8,3	63,0	0,00	11,1	106,0	
29.06.2017	48	47	7,6	245,2	0,3	1,6	3,7	54,2	0,00	11,1	103,9	
30.06.2017	48	48	7,0	246,9	0,2	1,1	3,4	48,7	0,00	10,9	103,3	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
Monatsmittelwert / Summe			8,4	242,0	0,2	0,8	3,8	43,3	0,0	11,1	103,7	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,8% 1421	99,8% 1421	100,0% 1424	99,8% 1421	99,9% 1422	99,7% 1420	99,5% 1417	97,3%	Summe der Betriebszeiten	
			29,3 am 06.06.2017 (0 - 500) +10%	247,8 am 26.06.2017 (0 - 2000) +10%	0,3 am 29.06.2017 (0,1 - 34,8) +4%	1,7 am 21.06.2017 (0 - 18,9) +30%	11,6 am 27.06.2017 (0 - 171,4) +25%	63 am 28.06.2017 (0 - 300) +20%	0 am 01.06.2017 (0 - 5) +5%	kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h	712,0
									Werkleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h	673,0	
										Stillstand in h	8,0	