

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Stickoxid (als NO <sub>2</sub> ) in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Staub in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Quecksilber in µg/Nm <sup>3</sup> TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	O <sub>2</sub> in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.10.2017	48	47	2,9	247,8	0,6	0,6	0,6	3,4	0,00	11,2	132,2		
02.10.2017	45	39	1,9	216,8	0,5	0,5	0,8	4,4	0,00	11,8	122,6		
03.10.2017	48	45	1,0	247,0	0,6	0,2	1,4	3,5	0,00	11,8	130,6		
04.10.2017	48	46	0,4	243,4	0,5	0,4	0,5	3,7	0,01	11,8	125,7		
05.10.2017	46	46	0,0	236,3	0,3	1,0	0,3	1,7	0,00	11,6	120,5		
06.10.2017	42	37	14,2	197,9	0,2	0,4	0,1	0,5	0,00	11,2	112,2		
07.10.2017	48	48	22,8	231,5	0,2	0,2	6,1	1,1	0,00	10,8	117,0		
08.10.2017	47	36	18,0	211,4	0,2	0,2	13,9	4,9	0,00	11,2	109,0		
09.10.2017	48	43	0,1	244,7	0,3	0,6	1,3	1,1	0,00	11,8	116,9		
10.10.2017	48	48	0,3	246,7	0,2	0,7	1,4	0,6	0,00	11,5	120,8		
11.10.2017	48	48	0,3	239,8	0,2	0,8	1,9	0,3	0,00	11,4	122,1		
12.10.2017	48	47	0,5	241,2	0,2	0,6	8,2	0,7	0,00	11,3	121,2		
13.10.2017	48	48	0,0	234,5	0,2	0,9	14,9	0,4	0,00	11,4	122,4		
14.10.2017	46	39	15,7	226,3	0,3	0,6	8,7	4,9	0,00	11,5	122,2		
15.10.2017	47	45	8,5	214,6	0,2	0,5	4,7	0,8	0,00	11,3	119,8		
16.10.2017	48	47	5,3	236,9	0,2	0,2	0,9	0,3	0,00	11,3	123,6		
17.10.2017	48	48	1,0	247,5	0,2	0,0	0,4	0,7	0,00	11,3	120,7		
18.10.2017	48	47	4,5	245,1	0,3	0,1	1,1	1,4	0,00	11,6	122,2		
19.10.2017	48	48	0,6	231,0	0,2	0,5	0,5	0,3	0,00	11,6	121,1		
20.10.2017	37	32	4,8	166,3	0,2	0,6	1,4	6,8	0,00	11,8	118,7		
21.10.2017	48	48	15,4	238,7	0,2	0,8	2,3	0,5	0,00	11,3	121,1		
22.10.2017	48	48	27,9	237,8	0,3	0,2	4,9	1,0	0,00	11,7	118,2		
23.10.2017	48	46	25,9	241,3	0,3	0,3	8,6	0,5	0,00	11,5	122,2		
24.10.2017	48	47	0,5	243,0	0,2	0,7	6,4	0,3	0,00	11,3	122,0		
25.10.2017	48	47	0,7	233,8	0,2	1,2	3,2	0,6	0,00	11,3	123,0		
26.10.2017	46	44	3,2	216,5	0,2	1,8	3,3	1,3	0,00	10,9	126,0		
27.10.2017	45	44	10,6	220,6	0,2	0,9	1,4	0,2	0,00	11,1	124,8		
28.10.2017	48	30	7,0	235,9	0,3	0,7	0,8	0,9	0,00	11,6	105,0		
29.10.2017	50	50	1,1	248,5	0,2	0,4	2,0	3,3	0,00	10,9	121,8		
30.10.2017	48	48	0,0	247,1	0,2	0,4	3,9	0,2	0,00	11,0	122,1		
31.10.2017	47	38	1,2	230,0	0,2	1,2	4,6	1,0	0,00	11,0	111,6		
Monatsmittelwert / Summe			<b>6,3</b>	<b>230,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>3,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>120,7</b>		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,8% 1455	99,8% 1455	100,0% 1458	99,8% 1455	99,8% 1455	99,8% 1455	92,3% 1346	96,3%		Summe der Betriebszeiten	
			27,9 am 22.10.2017 (0 - 500) +10%	248,5 am 29.10.2017 (0 - 2000) +10%	0,6 am 01.10.2017 (0,1 - 34,8) +4%	1,8 am 26.10.2017 (0 - 18,9) +30%	14,9 am 13.10.2017 (0 - 171,4) +25%	6,8 am 20.10.2017 (0 - 300) +20%	0 am 04.10.2017 (0 - 5) +5%	kontrolliert:	Umwelt- u. Energiemanagement:	Anlagenbetrieb in h 729,0	
												davon stationär in h 687,0	
												Stillstand in h 16,0	