

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Stickoxid (als NO <sub>2</sub> ) in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Staub in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Quecksilber in µg/Nm <sup>3</sup> TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	O <sub>2</sub> in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.02.2018	48	46	2,1	245,9	0,5	2,9	15,2	2,9	0,00	11,0	127,5	
02.02.2018	48	48	13,3	234,2	0,3	2,1	9,4	2,0	0,00	10,6	124,5	
03.02.2018	48	48	14,9	226,5	0,4	0,8	4,1	2,4	0,00	10,8	123,7	
04.02.2018	48	48	2,5	236,7	0,3	1,8	19,6	2,3	0,00	10,5	125,6	
05.02.2018	47	42	9,0	228,3	0,4	2,9	18,3	3,0	0,00	10,7	112,0	
06.02.2018	48	48	4,6	244,9	0,5	2,4	15,9	5,0	0,00	11,0	128,1	
07.02.2018	48	47	1,6	230,2	0,5	2,7	8,7	3,5	0,00	10,6	129,2	
08.02.2018	48	48	0,8	252,0	0,6	2,9	10,6	2,3	0,00	10,2	132,7	
09.02.2018	48	48	0,7	248,8	0,6	2,7	8,7	3,1	0,00	10,4	130,6	
10.02.2018	48	48	1,2	229,5	0,5	2,9	5,6	2,3	0,00	10,6	131,7	
11.02.2018	48	48	3,6	240,8	0,4	2,8	3,6	1,3	0,00	10,6	131,4	
12.02.2018	48	44	2,6	245,0	0,4	2,8	3,6	1,3	0,00	10,7	120,8	
13.02.2018	48	48	11,5	227,8	0,4	2,9	3,1	1,8	0,00	10,5	133,1	
14.02.2018	48	48	5,5	244,1	0,4	1,3	6,4	2,1	0,00	10,4	128,9	
15.02.2018	48	48	0,2	245,8	0,4	2,0	4,2	2,1	0,00	10,4	126,6	
16.02.2018	48	48	13,4	246,8	0,4	1,6	4,4	1,8	0,00	10,3	127,0	
17.02.2018	48	47	25,7	246,7	0,4	0,3	7,7	1,9	0,00	10,3	125,8	
18.02.2018	48	48	8,2	227,9	0,4	0,7	6,3	0,9	0,00	10,5	124,2	
19.02.2018	42	34	4,4	185,1	0,3	1,1	6,4	2,0	0,00	11,1	121,4	
20.02.2018	48	43	3,8	249,0	0,4	1,6	6,4	2,0	0,00	10,7	133,7	
21.02.2018	48	47	0,4	249,3	0,4	1,0	3,8	1,7	0,00	10,8	132,9	
22.02.2018	48	26	12,8	255,3	0,6	1,6	6,8	2,4	0,00	11,0	123,6	
23.02.2018	48	41	3,0	246,2	0,4	1,4	4,4	2,4	0,00	10,9	125,1	
24.02.2018	48	48	0,8	227,3	0,4	1,4	2,6	2,1	0,00	10,5	133,7	
25.02.2018	48	48	2,0	238,5	0,3	1,3	2,7	1,8	0,00	10,8	127,5	
26.02.2018	48	43	9,5	241,6	0,4	0,8	4,5	2,7	0,00	10,6	127,4	
27.02.2018	48	47	9,2	234,2	0,3	0,7	1,7	3,1	0,00	10,6	128,4	
28.02.2018	48	45	8,6	245,9	0,4	1,3	2,3	2,5	0,00	10,6	131,1	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
<b>Monatsmittelwert / Summe</b>			<b>6,5</b>	<b>236,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1,8</b>	<b>7,2</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>127,5</b>	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	99,9% 1336	99,9% 1336	100,0% 1337	99,9% 1336	100,0% 1337	99,6% 1331	99,9% 1336	98,2%	Summe der Betriebszeiten			
	25,7 am 17.02.2018 (0 - 500) +10%	255,3 am 22.02.2018 (0 - 2000) +10%	0,6 am 09.02.2018 (0,1 - 34,8) +4%	2,9 am 13.02.2018 (0 - 18,9) +30%	19,6 am 04.02.2018 (0 - 171,4) +25%	5 am 06.02.2018 (0 - 300) +20%	0 am 01.02.2018 (0 - 5) +5%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	Anlagenbetrieb in h	668,5	davon stationär in h	
										636,0	Stillstand in h	
											3,5	