

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
02.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
03.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
04.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
05.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
06.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
07.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
08.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
09.02.2019	7	7	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
10.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
11.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
12.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
13.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
14.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
15.02.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
16.02.2019	20	0	,	,	,	,	,	,	,	,	17,3	
17.02.2019	47	0	,	,	,	,	,	,	,	17,6	34,1	
18.02.2019	44	0	,	,	,	,	,	,	,	17,1	69,7	
19.02.2019	48	37	9,6	234,2	3,9	1,7	19,4	4,0	0,03	11,6	120,2	
20.02.2019	48	47	6,4	251,8	1,9	1,4	15,8	0,3	0,03	11,2	123,9	
21.02.2019	48	45	8,5	247,5	1,9	2,3	25,5	0,4	0,04	10,8	134,3	
22.02.2019	48	47	5,8	229,4	0,8	1,2	20,5	0,4	0,03	10,9	133,4	
23.02.2019	48	48	6,2	220,8	0,7	0,5	11,9	0,1	0,02	10,9	123,7	
24.02.2019	48	47	8,8	231,6	0,9	0,6	24,2	1,2	0,03	10,7	124,1	
25.02.2019	48	48	4,2	235,9	0,9	1,0	33,8	5,7	0,02	11,2	119,9	
26.02.2019	48	48	2,9	233,5	0,7	1,3	23,4	1,3	0,02	11,1	129,3	
27.02.2019	48	48	3,3	241,7	0,6	1,4	18,4	0,1	0,02	10,8	134,3	
28.02.2019	48	46	4,6	241,6	0,6	1,5	18,6	0,3	0,01	11,1	142,2	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			6,9	216,5	2,1	1,5	20,2	5,7	0,0	11,3	112,9	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			94,6% 566	94,6% 566	98,3% 588	92,6% 554	96,3% 576	94,6% 566	94,6% 566	79,8%		Summe der Betriebszeiten
			9,6 am 19.02.2019 (2,1 - 506,4) +11%	251,8 am 20.02.2019 (0 - 2000) +3,8%	3,9 am 19.02.2019 (0,1 - 34,8) +4%	2,3 am 21.02.2019 (0,3 - 14,7) +33,3%	33,8 am 25.02.2019 (3,5 - 204,7) +14,2%	5,7 am 25.02.2019 (0 - 300) +6,9%	0 am 21.02.2019 (0 - 5) +5%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		Anlagenbetrieb in h davon stationär in h Stillstand in h
												299,0 234,0 373,0