

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm ³ TMW	Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³ TMW	Staub in mg/Nm ³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Quecksilber in µg/Nm ³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm ³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	O ₂ in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.01.2019	48	48	3,5	210,6	0,4	1,6	30,1	0,3	0,02	10,5	131,1		
02.01.2019	48	48	3,9	203,3	0,4	1,4	19,7	0,1	0,02	10,8	129,0		
03.01.2019	48	48	2,7	217,7	0,3	2,1	13,5	0,2	0,01	10,9	123,9		
04.01.2019	48	48	2,7	231,1	0,3	1,8	6,0	0,1	0,01	10,8	123,8		
05.01.2019	48	48	2,6	207,1	0,4	0,8	14,4	0,1	0,02	10,8	124,7		
06.01.2019	48	48	3,0	216,3	0,4	1,8	19,5	0,1	0,01	11,0	121,7		
07.01.2019	48	48	3,7	224,3	0,4	1,8	28,1	0,2	0,01	10,8	124,7		
08.01.2019	48	48	4,0	230,4	0,5	1,7	24,8	0,2	0,02	10,5	129,1		
09.01.2019	48	46	3,6	238,5	0,5	1,9	28,6	0,2	0,02	10,9	131,9		
10.01.2019	48	48	2,5	236,6	0,5	1,8	29,2	0,9	0,02	10,6	129,4		
11.01.2019	48	48	4,1	225,5	0,4	1,7	32,2	0,1	0,01	10,6	128,1		
12.01.2019	13	13	5,9	60,4	0,2	0,2	1,4	0,0	0,00	12,6	123,5		
13.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	10,6		
14.01.2019	1	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
15.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
16.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
17.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
18.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
19.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
20.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
21.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
22.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
23.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
24.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
25.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
26.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
27.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
28.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
29.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
30.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
31.01.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
Monatsmittelwert / Summe			3,7	221,8	0,4	1,7	22,3	0,4	0,0	10,8	126,7		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	100,0% 542	100,0% 542	100,0% 542	100,0% 542	100,0% 542	100,0% 542	100,0% 542	100,0% 542	100,0% 542	99,8%		Summe der Betriebszeiten	
	5,9 am 12.01.2019 (2,1 - 506,4) +11%	238,5 am 09.01.2019 (0 - 2000) +3,8%	0,5 am 09.01.2019 (0,1 - 34,8) +4%	2,1 am 03.01.2019 (0,3 - 14,7) +33,3%	32,2 am 11.01.2019 (3,5 - 204,7) +14,2%	0,9 am 10.01.2019 (0 - 300) +6,9%	0 am 01.01.2019 (0 - 5) +5%			kontrolliert:		Anlagenbetrieb in h	
									Werkleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		davon stationär in h	271,0	
											Stillstand in h	473,0	