

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.08.2019	48	48	7,5	185,9	0,3	1,3	7,1	1,4	0,02	11,4	141,1	
02.08.2019	48	48	9,2	172,2	0,3	1,2	7,4	1,2	0,02	11,2	141,3	
03.08.2019	48	48	19,2	179,5	0,3	1,1	5,3	1,1	0,02	11,2	141,3	
04.08.2019	48	43	20,2	184,2	0,6	1,1	23,6	1,1	0,02	10,9	137,2	
05.08.2019	48	48	19,3	181,0	0,3	1,3	14,5	1,5	0,02	11,2	147,2	
06.08.2019	16	12	4,9	54,2	0,1	0,4	3,3	0,5	0,00	13,5	141,7	
07.08.2019	27	0	,	,	,	,	,	,	,	16,6	79,8	
08.08.2019	46	23	22,9	167,9	1,3	1,5	3,7	2,1	0,02	14,4	126,7	
09.08.2019	48	48	9,4	186,7	0,4	1,4	8,6	1,6	0,02	11,4	147,7	
10.08.2019	24	21	3,0	83,6	0,2	0,5	5,1	0,7	0,01	12,5	142,8	
11.08.2019	38	18	6,3	87,4	0,4	0,6	2,2	0,8	0,01	14,2	117,8	
12.08.2019	48	36	19,6	180,5	0,4	1,3	12,7	1,3	0,02	13,0	132,9	
13.08.2019	46	41	13,5	188,2	0,4	1,0	24,0	1,3	0,01	11,8	136,2	
14.08.2019	45	35	13,7	185,2	0,7	1,2	39,3	1,1	0,02	11,9	144,0	
15.08.2019	48	48	7,0	196,7	0,4	1,3	24,3	1,6	0,02	11,6	151,5	
16.08.2019	48	42	13,7	191,1	0,3	1,4	8,3	1,4	0,02	12,1	142,8	
17.08.2019	48	34	17,9	201,4	0,5	1,5	4,9	1,4	0,02	13,4	131,6	
18.08.2019	48	48	11,4	196,2	0,4	1,3	6,8	1,3	0,02	11,2	145,5	
19.08.2019	48	41	12,0	189,7	0,5	1,3	9,0	1,5	0,02	12,0	141,2	
20.08.2019	48	48	15,2	194,6	0,4	1,3	7,8	1,8	0,02	11,4	148,3	
21.08.2019	48	48	16,6	193,0	0,4	1,3	10,9	1,5	0,02	11,2	145,5	
22.08.2019	48	48	22,3	190,4	0,4	0,7	7,6	1,2	0,03	10,8	141,2	
23.08.2019	47	40	19,3	167,8	0,3	0,5	13,8	1,2	0,02	12,2	130,7	
24.08.2019	48	48	5,9	166,0	0,6	0,5	4,9	0,9	0,02	11,2	136,5	
25.08.2019	47	31	6,4	157,3	0,4	1,0	4,3	1,2	0,01	14,5	124,1	
26.08.2019	48	48	6,9	192,9	0,5	1,2	4,2	1,4	0,02	11,6	133,3	
27.08.2019	48	47	13,7	189,6	0,4	1,1	4,5	1,2	0,02	11,1	146,5	
28.08.2019	48	47	25,0	185,0	0,4	1,2	5,1	1,4	0,02	10,9	143,7	
29.08.2019	48	35	10,9	185,7	0,6	1,0	5,8	1,5	0,02	12,8	140,6	
30.08.2019	48	48	21,4	188,3	0,4	0,7	3,8	1,3	0,02	11,1	142,2	
31.08.2019	38	30	9,6	141,4	0,3	0,6	3,7	1,0	0,02	12,4	130,4	
<b>Monatsmittelwert / Summe</b>			<b>15,5</b>	<b>187,8</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>10,7</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>138,1</b>	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,6% 1377 25 am 28.08.2019 (4,4 - 468,2) +18,4%	99,7% 1378 201,4 am 17.08.2019 (0 - 2000) +4,6%	100,0% 1382 1,2 am 08.08.2019 (0,1 - 34,8) +4%	99,3% 1373 1,5 am 17.08.2019 (0,3 - 14,7) +33,3%	99,5% 1375 39,3 am 14.08.2019 (3,5 - 204,7) +14,2%	99,7% 1378 2,1 am 08.08.2019 (0 - 300) +12,08%	99,7% 1378 0 am 22.08.2019 (0 - 5) +5%	99,7%	Summe der Betriebszeiten	
kontrolliert:										Anlagenbetrieb in h		691,0
Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:										davon stationär in h		600,0
										Stillstand in h		53,0