

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm ³ TMW	Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³ TMW	Staub in mg/Nm ³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Quecksilber in µg/Nm ³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm ³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	O ₂ in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.09.2019	48	48	20,4	191,2	0,4	1,0	5,3	0,9	0,02	11,1	148,2		
02.09.2019	48	48	19,5	190,3	0,4	1,0	8,4	0,6	0,02	11,1	143,0		
03.09.2019	48	48	20,3	192,7	0,4	1,0	10,1	0,6	0,02	11,1	140,7		
04.09.2019	47	45	15,9	179,2	0,3	1,1	10,7	0,4	0,02	11,3	137,8		
05.09.2019	48	26	21,3	193,9	0,4	1,6	5,8	1,6	0,02	14,9	111,5		
06.09.2019	47	39	39,3	190,1	0,4	1,2	9,2	0,7	0,02	12,3	131,4		
07.09.2019	48	47	24,0	202,2	0,5	1,7	10,4	0,7	0,02	11,0	137,5		
08.09.2019	40	36	28,6	167,0	0,4	1,3	9,0	0,6	0,02	11,5	133,8		
09.09.2019	48	48	36,0	196,9	0,4	1,6	17,8	1,0	0,02	10,9	140,3		
10.09.2019	48	36	34,6	193,9	0,5	1,3	16,4	0,7	0,02	12,6	128,9		
11.09.2019	48	48	26,8	194,9	0,4	1,2	22,9	0,8	0,02	10,9	139,4		
12.09.2019	48	35	20,5	212,6	0,4	1,1	20,4	2,0	0,02	13,3	128,4		
13.09.2019	48	48	10,3	196,9	0,4	1,2	30,0	0,5	0,02	10,8	140,3		
14.09.2019	47	31	16,9	197,6	0,5	0,8	22,7	0,9	0,02	13,4	127,3		
15.09.2019	48	48	17,8	195,5	0,4	1,1	17,9	0,5	0,02	10,9	140,8		
16.09.2019	48	41	26,4	191,5	0,4	1,1	14,4	1,0	0,02	11,8	133,5		
17.09.2019	39	24	22,3	139,8	0,6	0,6	6,8	1,0	0,01	13,7	119,3		
18.09.2019	16	12	11,8	50,9	0,1	0,3	1,9	0,2	0,01	12,7	127,6		
19.09.2019	0	0	,	,	,	,	,	,	,				
20.09.2019	17	0	,	,	,	,	,	,	,	18,1	37,1		
21.09.2019	48	10	28,9	202,4	1,2	1,0	5,2	1,3	0,01	15,3	74,6		
22.09.2019	48	48	12,6	194,8	0,5	1,2	6,7	0,9	0,03	11,3	132,2		
23.09.2019	48	40	16,3	197,5	0,5	1,2	14,5	0,8	0,03	12,0	130,9		
24.09.2019	48	44	7,3	198,0	0,5	1,0	22,0	0,5	0,02	10,8	134,6		
25.09.2019	47	45	7,2	202,7	0,4	1,1	10,7	0,7	0,02	11,3	132,7		
26.09.2019	48	48	11,0	184,4	0,4	0,8	6,9	0,3	0,02	10,8	137,4		
27.09.2019	48	48	11,5	188,0	0,3	0,6	8,1	0,5	0,01	10,8	134,8		
28.09.2019	48	47	13,5	197,5	0,4	0,7	32,9	0,8	0,02	11,4	137,4		
29.09.2019	48	48	13,7	199,9	0,4	1,1	26,4	0,9	0,02	11,1	136,6		
30.09.2019	48	48	10,0	199,7	0,4	1,2	10,9	1,2	0,02	11,2	139,8		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
Monatsmittelwert / Summe			20,3	197,5	0,5	1,1	14,8	1,6	0,0	11,9	131,1		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	98,4% 1287	98,5% 1288	100,0% 1308	98,5% 1288	99,8% 1305	98,3% 1286	98,5% 1288	98,5% 1288	98,5% 1288	98,5%		Summe der Betriebszeiten	
	39,2 am 06.09.2019 (4,4 - 468,2) +18,4%	212,6 am 12.09.2019 (0 - 2000) +4,6%	1,2 am 21.09.2019 (0,1 - 34,8) +4%	1,7 am 07.09.2019 (0,3 - 14,7) +33,3%	32,9 am 28.09.2019 (3,5 - 204,7) +14,2%	2 am 12.09.2019 (0 - 300) +12,08%	0 am 22.09.2019 (0 - 5) +5%			kontrolliert:		Anlagenbetrieb in h 654,0	
									Werkleitung:	Umwelt- u. Energiemanagement:		davon stationär in h 567,0	
												Stillstand in h 66,0	