

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.11.2019	48	48	33,5	196,3	0,4	0,8	7,5	1,4	0,00	10,4	137,1	
02.11.2019	48	48	22,6	195,2	0,4	0,7	18,2	1,4	0,00	10,5	136,9	
03.11.2019	48	38	29,5	196,1	0,5	4,2	15,8	2,3	0,00	12,2	127,4	
04.11.2019	48	42	32,7	197,7	0,5	1,8	12,0	2,3	0,00	11,7	130,0	
05.11.2019	48	48	35,8	190,2	0,5	1,6	5,7	1,9	0,00	10,7	133,6	
06.11.2019	48	48	35,9	194,7	0,5	1,9	9,4	2,0	0,00	10,6	137,2	
07.11.2019	48	48	36,8	187,9	0,7	1,7	11,7	2,0	0,00	10,9	140,9	
08.11.2019	48	43	35,9	187,4	0,6	1,8	11,7	2,2	0,00	11,8	134,0	
09.11.2019	48	48	30,8	176,5	0,6	1,8	16,1	1,9	0,00	10,7	136,3	
10.11.2019	48	44	32,6	186,5	0,5	1,0	16,1	2,9	0,00	11,4	133,7	
11.11.2019	48	48	36,5	174,7	0,7	0,7	17,8	1,7	0,00	10,8	137,9	
12.11.2019	48	44	39,2	198,5	0,5	0,9	16,7	1,8	0,02	10,5	138,7	
13.11.2019	48	48	31,7	198,0	0,4	0,8	12,1	1,1	0,00	10,6	133,4	
14.11.2019	48	48	23,7	187,3	0,4	0,8	13,8	0,9	0,00	10,5	140,8	
15.11.2019	48	48	25,4	186,2	0,4	0,9	5,9	1,2	0,00	10,5	140,0	
16.11.2019	48	48	27,9	191,1	0,4	1,0	8,5	1,1	0,00	10,3	143,8	
17.11.2019	48	47	39,7	195,3	0,4	1,4	20,7	1,3	0,00	10,6	142,3	
18.11.2019	48	35	40,9	183,6	0,5	1,2	40,6	1,2	0,01	11,9	139,7	
19.11.2019	48	45	32,7	198,9	0,5	1,4	17,5	1,2	0,00	10,7	142,2	
20.11.2019	48	46	10,6	192,1	0,7	1,4	32,8	1,0	0,00	10,8	130,5	
21.11.2019	41	26	7,8	160,4	0,3	1,6	12,6	1,3	0,00	13,4	120,6	
22.11.2019	48	48	19,5	195,0	0,5	1,4	11,4	1,1	0,00	10,6	140,6	
23.11.2019	48	48	7,4	197,0	0,4	1,5	17,9	1,4	0,00	10,5	138,7	
24.11.2019	48	48	24,3	197,0	0,4	1,7	23,4	1,3	0,00	10,5	143,1	
25.11.2019	47	36	24,6	191,4	0,5	1,4	25,7	1,6	0,00	13,1	128,0	
26.11.2019	48	42	12,0	192,1	0,8	2,0	25,0	1,3	0,00	10,7	145,3	
27.11.2019	48	40	8,9	196,3	0,7	2,0	13,7	1,4	0,00	10,6	145,0	
28.11.2019	48	47	6,5	197,6	0,5	2,4	13,4	1,4	0,00	10,6	140,7	
29.11.2019	47	29	16,8	189,8	0,9	1,6	8,9	1,0	0,00	10,9	150,3	
30.11.2019	48	48	10,2	192,1	0,6	1,5	7,7	2,3	0,00	11,0	139,6	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
Monatsmittelwert / Summe			26,6	193,4	0,5	1,5	15,8	2,2	0,0	11,0	137,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	99,8% 1428	99,9% 1429	99,9% 1430	99,7% 1427	100,0% 1431	99,7% 1427	99,9% 1429	99,9%	99,9%	Summe der Betriebszeiten		
	40,9 am 18.11.2019 (4,4 - 468,2) +18,4%	198,9 am 19.11.2019 (0 - 2000) +4,6%	0,9 am 29.11.2019 (0,1 - 34,8) +4%	4,2 am 03.11.2019 (0,3 - 14,7) +33,3%	40,6 am 18.11.2019 (3,5 - 204,7) +14,2%	2,9 am 10.11.2019 (0 - 300) +12,08%	0 am 12.11.2019 (0 - 5) +5%			kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h	715,5
									Werkleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h	662,0	
										Stillstand in h	4,5	