

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.12.2019	48	48	20,6	195,9	0,7	1,2	17,5	2,2	0,00	11,1	145,4	
02.12.2019	48	47	27,9	195,8	0,7	1,7	24,0	2,1	0,00	11,1	147,8	
03.12.2019	48	47	25,5	207,4	0,5	2,3	19,2	2,5	0,00	11,1	140,0	
04.12.2019	48	48	13,1	193,2	0,5	1,7	10,5	2,2	0,00	11,0	136,0	
05.12.2019	48	48	14,7	191,8	0,5	1,4	15,3	1,9	0,00	11,1	138,6	
06.12.2019	48	48	15,4	195,0	0,5	1,5	17,2	1,6	0,00	10,8	134,9	
07.12.2019	48	48	26,6	197,1	0,5	1,6	29,1	1,5	0,01	11,0	138,7	
08.12.2019	48	48	27,1	197,4	0,5	1,5	19,5	1,7	0,00	11,0	144,8	
09.12.2019	48	48	17,0	195,9	0,4	1,5	10,2	1,2	0,00	11,0	143,0	
10.12.2019	47	41	19,9	188,7	0,4	2,0	7,0	1,2	0,00	11,6	133,1	
11.12.2019	48	48	14,0	199,8	0,5	2,7	8,2	1,4	0,00	11,0	136,3	
12.12.2019	48	48	14,4	208,9	0,5	2,7	9,4	3,6	0,00	11,7	139,0	
13.12.2019	47	38	15,0	187,5	0,9	2,6	10,9	3,6	0,00	12,5	136,0	
14.12.2019	45	38	17,4	172,7	0,6	2,0	12,5	0,7	0,00	12,9	124,5	
15.12.2019	47	44	32,7	190,6	0,7	2,3	15,4	1,0	0,00	12,1	131,3	
16.12.2019	48	47	35,7	197,8	0,6	2,7	22,2	1,0	0,00	11,8	134,9	
17.12.2019	42	24	8,7	196,6	0,5	1,4	5,4	1,3	0,00	14,9	121,6	
18.12.2019	45	43	26,3	182,1	0,5	0,6	8,5	0,6	0,00	12,1	126,2	
19.12.2019	48	34	28,4	199,0	0,6	1,2	18,0	1,2	0,00	13,8	122,5	
20.12.2019	46	33	6,3	189,0	0,6	1,9	10,4	0,8	0,00	14,3	138,5	
21.12.2019	48	44	12,0	199,6	0,5	2,0	7,3	0,6	0,00	12,4	135,5	
22.12.2019	48	44	12,6	194,5	0,4	1,7	3,9	0,7	0,00	12,6	137,6	
23.12.2019	48	45	26,5	193,8	0,4	1,8	4,7	0,6	0,00	12,4	134,3	
24.12.2019	48	48	37,6	185,2	0,6	0,5	7,6	0,3	0,00	12,4	134,2	
25.12.2019	48	48	29,4	183,4	0,5	0,7	10,0	0,4	0,00	12,1	130,5	
26.12.2019	48	24	25,4	174,8	0,5	1,8	5,6	0,5	0,02	15,5	113,3	
27.12.2019	48	44	33,0	175,6	0,5	1,8	6,2	0,6	0,00	12,4	127,9	
28.12.2019	48	48	26,6	180,3	0,5	2,0	5,7	1,1	0,00	12,1	128,7	
29.12.2019	48	39	28,8	188,7	0,5	2,1	10,5	0,8	0,00	13,2	118,6	
30.12.2019	48	48	32,9	188,7	0,4	2,1	7,4	0,7	0,00	11,7	134,8	
31.12.2019	48	48	30,7	187,3	0,4	1,6	8,1	0,7	0,00	11,6	139,4	
Monatsmittelwert / Summe			23,5	196,6	0,6	1,8	13,0	3,3	0,0	12,1	133,9	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,7% 1467 37,5 am 24.12.2019 (4,4 - 468,2) +18,4%	99,7% 1467 208,9 am 12.12.2019 (15,9 - 1404,7) +4,6%	100,0% 1471 0,9 am 13.12.2019 (0,1 - 34,8) +4%	99,6% 1465 2,7 am 16.12.2019 (0,3 - 14,7) +33,3%	99,9% 1469 29 am 07.12.2019 (3,5 - 204,7) +14,2%	99,7% 1467 3,6 am 13.12.2019 (0 - 300) +12,08%	99,7% 1467 0 am 26.12.2019 (0 - 5) +5%	99,8%	Summe der Betriebszeiten	
kontrolliert:										Anlagenbetrieb in h		735,5
Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:										davon stationär in h		674,0
										Stillstand in h		8,5