

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.01.2020	48	48	32,7	191,7	0,4	1,5	5,1	1,1	0,00	11,9	138,1	
02.01.2020	48	48	27,1	183,2	0,6	1,3	5,3	1,3	0,00	12,1	137,2	
03.01.2020	27	24	14,9	109,0	0,3	0,3	2,1	0,3	0,00	13,2	127,0	
04.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
05.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
06.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
07.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
08.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
09.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
10.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
11.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
12.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
13.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
14.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
15.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
16.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
17.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
18.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
19.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
20.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
21.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
22.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
23.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
24.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
25.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
26.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
27.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
28.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
29.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
30.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
31.01.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,			
<b>Monatsmittelwert / Summe</b>			<b>29,5</b>	<b>194,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>5,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>135,3</b>	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	100,0% 123	100,0% 123	100,0% 123	100,0% 123	98,4% 121	100,0% 123	100,0% 123	100,0% 123	100,0% 123	100,0% 123	100,0% 123	Summe der Betriebszeiten
	32,7 am 01.01.2020 (4,4 - 468,2) +18,4%	191,7 am 01.01.2020 (15,9 - 1404,7) +4,6%	0,6 am 02.01.2020 (0,1 - 34,8) +4%	1,5 am 01.01.2020 (0,3 - 14,7) +33,3%	5,3 am 02.01.2020 (3,5 - 204,7) +14,2%	1,3 am 02.01.2020 (0 - 300) +12,08%	0 am 01.01.2020 (0 - 5) +5%					Anlagenbetrieb in h
												davon stationär in h
												Stillstand in h
												61,5
												60,0
												682,5