

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Stickoxid (als NO <sub>2</sub> ) in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Staub in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Quecksilber in µg/Nm <sup>3</sup> TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	O <sub>2</sub> in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.06.2020	48	46	19,3	197,5	0,7	1,6	9,5	1,0	0,00	10,1	140,3	
02.06.2020	48	47	14,4	199,9	3,6	0,9	6,9	2,1	0,00	10,6	139,2	
03.06.2020	48	45	21,9	186,2	4,1	0,9	3,9	3,3	0,00	11,1	144,1	
04.06.2020	48	47	38,8	190,8	0,9	1,2	15,1	2,1	0,00	10,6	141,5	
05.06.2020	48	45	48,5	187,3	1,3	1,0	10,7	2,3	0,00	10,5	141,0	
06.06.2020	45	39	46,7	171,7	1,4	1,1	7,1	1,4	0,00	11,0	133,4	
07.06.2020	48	48	37,2	196,1	1,0	0,8	5,3	2,2	0,00	10,6	141,7	
08.06.2020	46	38	43,0	180,1	1,0	1,2	15,7	1,4	0,00	11,6	130,3	
09.06.2020	48	48	38,7	195,4	0,8	1,4	13,0	1,7	0,00	10,8	134,9	
10.06.2020	48	48	34,3	189,3	0,7	1,0	4,4	1,0	0,00	10,7	136,4	
11.06.2020	48	48	31,8	190,0	0,4	0,7	9,5	0,9	0,00	10,2	131,7	
12.06.2020	48	46	28,8	199,5	0,4	0,5	20,8	0,8	0,00	10,4	134,1	
13.06.2020	48	46	10,8	192,8	0,4	0,8	15,0	0,9	0,00	10,3	138,5	
14.06.2020	46	19	10,2	178,5	0,3	0,8	6,5	1,0	0,00	15,5	103,7	
15.06.2020	48	42	16,9	188,6	0,9	1,1	8,0	1,1	0,00	10,8	125,9	
16.06.2020	48	46	35,4	196,3	0,6	1,0	3,7	1,7	0,00	10,7	140,6	
17.06.2020	48	47	39,1	196,0	0,5	0,7	8,3	0,9	0,00	10,4	140,2	
18.06.2020	48	48	39,4	190,3	0,5	1,1	3,4	1,4	0,00	10,5	141,2	
19.06.2020	48	42	37,5	188,3	0,4	0,5	3,2	0,9	0,00	11,8	133,5	
20.06.2020	46	34	30,8	188,0	0,5	1,0	3,0	0,7	0,00	12,2	126,4	
21.06.2020	48	48	35,7	191,1	0,5	0,8	3,2	0,6	0,00	10,5	137,3	
22.06.2020	48	48	27,4	190,5	0,7	0,8	4,7	0,5	0,00	11,1	140,5	
23.06.2020	48	48	28,7	192,2	0,6	1,0	4,9	0,9	0,00	10,7	141,4	
24.06.2020	48	48	33,3	194,1	0,4	1,3	6,2	1,1	0,00	10,8	139,2	
25.06.2020	48	48	30,4	194,6	0,6	1,2	11,0	1,5	0,00	10,6	136,7	
26.06.2020	47	45	32,3	197,5	0,5	1,2	10,3	1,7	0,00	10,8	137,9	
27.06.2020	48	41	35,3	193,2	0,7	1,2	9,3	1,9	0,00	11,6	137,6	
28.06.2020	48	48	36,0	190,7	0,7	1,2	5,7	1,9	0,00	10,6	147,1	
29.06.2020	12	12	4,9	23,8	0,8	0,2	0,8	0,5	0,00	11,1	141,5	
30.06.2020	33	0	,	,	,	,	,	,	,	17,7	56,9	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
<b>Monatsmittelwert / Summe</b>			<b>33,0</b>	<b>193,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>8,9</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>134,5</b>	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	99,6% 1373	99,7% 1375	100,0% 1379	99,2% 1368	99,9% 1377	99,7% 1375	99,7% 1375	99,7% 1375	99,7% 1375	99,7%	Summe der Betriebszeiten	
	48,5 am 05.06.2020 (4,4 - 468,2) +18,4%	199,9 am 02.06.2020 (15,9 - 1404,7) +4,6%	4,1 am 03.06.2020 (0,1 - 34,8) +4%	1,6 am 01.06.2020 (0,3 - 14,7) +33,3%	20,8 am 12.06.2020 (3,5 - 204,7) +14,2%	3,3 am 03.06.2020 (0 - 300) +12,08%	0 am 01.06.2020 (0 - 5) +5%					Anlagenbetrieb in h 689,5
												davon stationär in h 627,5
												Stillstand in h 30,5