



W&P Emission Wietersdorf  
 Wietersdorf 1, Klein St. Paul  
 Verantwortlich: Michael Obermailänder  
 +43 (664) 6124183 - michael.obermailaender@zement.wup.at

M-Codenr.:UDR-WIET1/01.01.14/82  
 Das Protokoll wurde automatisch erstellt  
 erstellt am 01.09.2020 um 00:12:29 von Emission

Nur gültig mit diesem Manipulationsiegel. M-Codenummer kann ausgewertet werden.

Legende: Betriebszeit = Anlagenbetriebszeit in h, Stat. = Stationärer Betrieb  
 Monatsmittelwert = mittlere Konzentration im Abgas im Monat  
 HMW=Halbstundenmittelwert, GW=Grenzwert, MB=Messbereich, MU=Messunsicherheit Konzentration in % vom Messwert  
 TMW = Tagesmittelwert( außer AN/AB/BY), TMWmax = maximaler Tagesmittelwert

gemäß ÖNORM M9412-1:2015 u. Vorbeurteilung AVV 4.0.6\_023

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.08.2020	48	45	7,8	197,8	0,6	1,4	4,9	1,0	0,00	10,0	141,7		
02.08.2020	48	48	9,7	196,8	0,4	1,3	5,7	2,0	0,00	10,3	140,3		
03.08.2020	47	26	12,0	206,9	0,4	1,4	7,8	2,1	0,00	13,9	122,0		
04.08.2020	48	45	8,3	198,6	0,9	1,7	18,0	1,8	0,00	10,6	137,3		
05.08.2020	47	24	5,4	202,2	0,4	1,6	23,9	1,4	0,00	14,7	106,3		
06.08.2020	48	48	5,3	196,3	0,4	1,4	24,5	1,1	0,00	10,6	136,1		
07.08.2020	44	18	4,1	156,2	0,3	1,0	16,3	0,6	0,00	15,0	111,7		
08.08.2020	48	48	7,3	188,1	0,5	0,7	14,2	1,2	0,00	10,5	140,6		
09.08.2020	48	38	17,8	195,1	0,7	0,8	8,4	0,8	0,00	12,5	129,3		
10.08.2020	48	24	14,5	205,4	0,9	0,6	17,5	0,7	0,00	14,1	122,5		
11.08.2020	48	48	16,9	193,1	0,6	1,7	12,4	1,4	0,00	10,6	139,2		
12.08.2020	48	48	8,7	185,9	0,6	2,0	27,4	0,9	0,00	10,8	139,1		
13.08.2020	48	13	6,7	193,4	0,9	1,6	34,2	0,9	0,00	16,6	106,1		
14.08.2020	48	38	5,3	191,8	1,0	1,1	4,8	0,5	0,00	12,2	122,7		
15.08.2020	36	26	3,5	132,0	0,6	0,2	3,7	0,3	0,00	12,7	118,0		
16.08.2020	48	46	5,6	201,2	0,6	0,8	29,1	0,7	0,00	10,5	134,8		
17.08.2020	48	48	8,3	190,8	0,4	1,4	29,3	1,2	0,00	10,5	136,5		
18.08.2020	48	47	7,9	180,7	0,7	0,4	6,0	0,5	0,00	10,8	136,6		
19.08.2020	48	48	6,9	196,6	0,4	0,5	7,7	0,9	0,00	10,5	135,5		
20.08.2020	48	41	8,5	191,9	0,6	0,5	6,8	0,9	0,00	11,9	129,3		
21.08.2020	43	35	18,8	170,2	0,6	0,8	11,7	0,5	0,00	11,9	127,8		
22.08.2020	48	46	11,6	196,3	0,6	0,6	16,8	0,7	0,00	10,3	134,6		
23.08.2020	48	46	28,6	189,6	0,9	0,6	12,7	0,7	0,00	10,5	136,4		
24.08.2020	48	48	9,3	197,9	0,5	1,0	17,1	0,7	0,00	10,8	135,1		
25.08.2020	48	48	30,3	197,5	0,9	0,7	5,1	0,8	0,00	10,5	137,6		
26.08.2020	48	48	47,6	187,6	1,7	0,8	5,4	0,7	0,00	11,1	138,5		
27.08.2020	42	34	30,0	167,7	1,1	0,6	6,6	0,6	0,00	11,8	129,8		
28.08.2020	47	41	27,8	186,2	0,9	0,4	6,5	0,3	0,00	11,8	132,4		
29.08.2020	48	48	40,5	193,4	1,1	0,5	18,6	2,0	0,00	10,8	136,4		
30.08.2020	48	36	27,0	194,4	0,9	0,5	10,5	1,0	0,00	13,0	122,0		
31.08.2020	48	47	12,8	188,6	0,7	1,3	34,1	0,8	0,00	11,0	135,2		
<b>Monatsmittelwert / Summe</b>			<b>17,3</b>	<b>194,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>14,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>130,9</b>		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			98,7% 1439	98,7% 1439	100,0% 1458	98,2% 1432	99,9% 1456	98,7% 1439	98,7% 1439	98,7%	Summe der Betriebszeiten		
			47,6 am 26.08.2020 (4,4 - 468,2) +18,4%	206,9 am 03.08.2020 (15,9 - 1404,7) +4,6%	1,7 am 26.08.2020 (0,1 - 34,8) +4%	2 am 12.08.2020 (0,3 - 14,7) +33,3%	34,2 am 13.08.2020 (3,5 - 204,7) +14,2%	2,1 am 03.08.2020 (0 - 300) +12,08%	0 am 01.08.2020 (0 - 5) +5%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	Anlagenbetrieb in h	729,0	
											davon stationär in h	622,0	
												Stillstand in h	15,0