

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.09.2020	47	32	16,4	193,2	1,3	2,2	19,1	0,7	0,00	11,7	128,4		
02.09.2020	45	31	8,0	181,2	0,5	0,5	15,3	1,0	0,00	12,7	121,1		
03.09.2020	48	48	9,0	203,0	0,5	0,5	29,6	2,1	0,00	10,8	136,3		
04.09.2020	48	48	9,6	194,4	0,5	0,6	5,4	0,7	0,00	10,9	141,2		
05.09.2020	48	38	33,3	197,4	2,3	1,2	7,5	0,5	0,00	10,4	141,4		
06.09.2020	42	35	25,0	174,9	2,6	0,9	6,5	1,3	0,00	11,2	133,3		
07.09.2020	48	47	15,6	190,6	0,6	0,6	4,1	0,6	0,00	10,8	136,1		
08.09.2020	48	47	9,5	196,3	0,5	0,7	5,5	1,5	0,00	10,3	136,2		
09.09.2020	36	36	16,0	133,1	0,5	0,6	3,2	1,9	0,00	9,9	137,9		
10.09.2020	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
11.09.2020	30	1	0,9	10,9	0,3	0,1	0,4	0,3	0,00	15,8	55,1		
12.09.2020	48	47	13,1	198,1	0,7	0,9	4,8	1,1	0,00	9,9	132,6		
13.09.2020	48	48	10,6	191,1	0,4	1,3	25,3	1,6	0,00	9,8	138,0		
14.09.2020	48	48	7,5	190,5	0,5	1,4	28,9	1,3	0,00	9,9	141,0		
15.09.2020	48	48	6,6	197,6	0,4	1,5	25,5	1,3	0,00	10,0	140,3		
16.09.2020	48	48	6,8	195,2	0,5	1,4	21,4	1,5	0,00	10,2	137,8		
17.09.2020	48	48	7,8	196,2	0,5	0,6	10,0	0,8	0,00	10,4	138,7		
18.09.2020	48	48	5,4	190,8	0,6	0,4	12,7	1,0	0,00	10,4	134,0		
19.09.2020	48	47	6,3	196,6	0,4	0,5	26,1	1,4	0,00	10,1	136,7		
20.09.2020	48	35	8,4	187,0	0,7	0,5	38,3	1,0	0,00	12,1	134,5		
21.09.2020	48	46	7,2	185,8	0,6	0,5	14,0	1,5	0,00	10,2	140,7		
22.09.2020	48	47	7,2	187,5	0,7	1,0	10,8	1,4	0,00	10,3	140,6		
23.09.2020	48	28	20,0	182,2	1,9	1,5	23,5	1,1	0,00	10,3	153,2		
24.09.2020	48	48	5,6	191,4	0,5	1,3	23,8	1,2	0,00	10,3	142,6		
25.09.2020	48	45	9,7	195,8	0,6	1,5	21,6	1,2	0,00	10,6	141,1		
26.09.2020	48	48	6,0	193,4	0,4	1,1	12,2	1,0	0,00	10,6	139,2		
27.09.2020	48	47	17,7	187,1	0,7	0,7	5,8	0,8	0,00	10,6	141,4		
28.09.2020	48	48	13,5	201,1	0,7	0,6	4,1	1,3	0,00	10,8	139,8		
29.09.2020	48	45	10,2	194,6	0,7	0,6	4,4	0,6	0,00	10,3	143,1		
30.09.2020	48	48	5,4	195,0	0,4	1,0	7,7	1,0	0,00	10,4	139,9		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
Monatsmittelwert / Summe			12,2	194,4	0,7	1,0	15,1	2,4	0,0	10,7	136,3		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	97,9% 1323	97,9% 1323	100,0% 1352	97,6% 1320	99,2% 1341	97,9% 1323	97,9% 1323	97,9% 1323	97,9% 1323	97,9%	Summe der Betriebszeiten		
	33,3 am 05.09.2020 (4,4 - 468,2) +18,4%	203 am 03.09.2020 (15,9 - 1404,7) +4,6%	2,6 am 06.09.2020 (0,1 - 34,8) +4%	2,2 am 01.09.2020 (0,3 - 14,7) +33,3%	38,3 am 20.09.2020 (3,5 - 204,7) +14,2%	2,1 am 03.09.2020 (0 - 300) +12,08%	0 am 01.09.2020 (0 - 5) +5%					Anlagenbetrieb in h 676,0	
												davon stationär in h 615,0	
												Stillstand in h 44,0	