

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.12.2020	48	48	40,5	191,7	1,8	0,7	6,4	1,4	0,00	10,1	140,8		
02.12.2020	48	44	30,1	191,7	1,5	1,0	4,2	1,4	0,00	10,3	140,4		
03.12.2020	48	24	43,4	205,0	2,8	1,2	7,0	1,6	0,00	12,1	136,4		
04.12.2020	48	46	16,7	199,7	1,7	0,5	6,7	1,6	0,00	10,3	141,0		
05.12.2020	47	40	6,7	185,6	2,8	0,4	15,7	1,6	0,00	11,7	133,6		
06.12.2020	48	43	17,0	191,2	2,2	1,0	23,3	1,4	0,00	10,3	142,0		
07.12.2020	48	48	39,3	199,1	1,9	1,6	13,3	1,7	0,00	10,4	144,0		
08.12.2020	48	48	41,3	194,6	1,6	1,7	13,7	1,9	0,00	10,3	144,2		
09.12.2020	48	48	37,2	200,1	1,4	1,5	23,9	2,2	0,00	10,3	141,6		
10.12.2020	44	31	35,8	180,6	2,1	1,6	20,3	1,8	0,00	12,2	120,6		
11.12.2020	47	37	34,3	183,3	1,9	1,5	11,6	1,8	0,00	12,1	131,8		
12.12.2020	48	48	34,0	198,1	1,2	1,8	20,0	2,3	0,00	10,2	141,3		
13.12.2020	48	48	27,9	197,4	1,0	1,8	24,5	2,1	0,00	10,2	142,2		
14.12.2020	48	48	38,4	185,8	2,2	1,7	15,4	1,8	0,00	10,6	141,1		
15.12.2020	48	48	42,0	186,0	2,0	1,8	16,5	2,2	0,01	10,3	141,4		
16.12.2020	48	36	60,6	194,0	3,0	1,9	11,3	2,3	0,01	10,1	147,9		
17.12.2020	48	41	36,1	186,0	3,1	1,8	24,9	1,9	0,00	10,0	148,7		
18.12.2020	48	44	25,8	195,3	1,8	1,6	26,9	1,9	0,00	10,1	147,3		
19.12.2020	48	48	27,7	194,8	1,2	1,3	22,1	1,9	0,00	10,2	144,9		
20.12.2020	48	48	35,5	191,0	1,8	1,3	26,7	1,9	0,00	10,4	144,0		
21.12.2020	48	46	44,1	190,5	2,4	0,9	32,7	2,1	0,00	10,4	145,7		
22.12.2020	48	30	49,4	195,6	4,3	1,2	31,7	2,3	0,00	11,4	141,7		
23.12.2020	48	48	37,6	195,3	1,6	1,0	29,5	2,2	0,00	10,2	146,3		
24.12.2020	48	48	22,7	197,9	1,1	1,2	12,8	1,8	0,00	10,3	145,2		
25.12.2020	47	30	25,1	190,0	1,1	0,9	12,2	1,2	0,00	13,4	127,5		
26.12.2020	48	38	33,0	196,3	2,0	0,9	17,8	2,2	0,00	12,1	135,0		
27.12.2020	48	47	29,8	198,0	2,1	1,1	22,0	2,4	0,00	11,1	138,6		
28.12.2020	48	48	29,0	197,8	1,2	1,2	23,4	2,0	0,00	10,7	139,7		
29.12.2020	48	48	33,7	197,6	1,2	0,5	16,9	2,1	0,00	10,2	139,6		
30.12.2020	48	48	35,4	199,4	1,5	0,5	21,1	1,7	0,00	10,2	133,6		
31.12.2020	48	47	22,6	197,7	1,1	1,3	24,9	2,1	0,00	10,4	131,3		
Monatsmittelwert / Summe			33,9	195,0	1,9	1,3	19,0	2,3	0,0	10,7	140,1		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	99,7% 1477	99,7% 1477	100,0% 1481	99,7% 1477	99,9% 1480	99,7% 1477	99,7% 1477	99,9% 1477	99,9%	Summe der Betriebszeiten			
	60,6 am 16.12.2020 (4,4 - 468,2) +18,4%	205 am 03.12.2020 (15,9 - 1404,7) +4,6%	4,3 am 22.12.2020 (0,1 - 34,8) +4%	1,9 am 16.12.2020 (0,3 - 14,7) +33,3%	32,7 am 21.12.2020 (3,5 - 204,7) +14,2%	2,4 am 27.12.2020 (0 - 300) +12,08%	0 am 15.12.2020 (0 - 5) +5%			kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h	740,5	
									Werkleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h	672,0		
										Stillstand in h	3,5		