

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
02.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
03.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
04.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
05.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
06.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
07.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
08.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
09.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
10.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
11.02.2021	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
12.02.2021	16	0	,	,	,	,	,	,	,	20,8	53,4	
13.02.2021	39	0	,	,	,	,	,	,	,	20,8	4,9	
14.02.2021	48	0	,	,	,	,	,	,	,	20,7	7,5	
15.02.2021	38	0	,	,	,	,	,	,	,	19,0	13,0	
16.02.2021	46	0	,	,	,	,	,	,	,	16,4	46,7	
17.02.2021	48	19	45,5	209,5	0,7	0,6	28,4	94,3	0,00	15,7	74,5	
18.02.2021	48	48	44,7	189,3	5,6	0,7	14,4	1,5	0,00	11,1	112,4	
19.02.2021	48	46	40,8	191,3	1,3	1,0	27,3	1,1	0,00	10,8	133,6	
20.02.2021	48	48	35,4	196,1	0,7	1,6	32,8	1,1	0,00	10,5	133,3	
21.02.2021	48	48	43,5	201,7	0,7	1,4	14,2	1,3	0,00	10,8	133,1	
22.02.2021	48	32	63,1	192,3	0,9	2,1	20,4	1,3	0,00	13,4	117,0	
23.02.2021	48	42	32,2	182,4	0,8	1,2	17,6	0,8	0,00	11,4	128,9	
24.02.2021	48	48	36,1	195,6	0,7	1,4	38,5	1,0	0,00	10,6	136,9	
25.02.2021	48	48	35,5	199,8	0,6	1,5	32,2	1,0	0,00	10,4	136,1	
26.02.2021	47	45	37,6	191,0	0,7	1,7	15,4	1,0	0,00	10,5	137,3	
27.02.2021	48	47	18,3	196,7	0,4	1,7	5,5	1,0	0,00	10,5	139,0	
28.02.2021	47	35	29,5	190,3	0,8	1,2	14,5	0,9	0,00	11,0	141,2	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
<b>Monatsmittelwert / Summe</b>			<b>43,1</b>	<b>212,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>22,4</b>	<b>41,1</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>100,8</b>	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	91,9% 699	92,0% 700	96,1% 731	91,1% 693	99,3% 756	92,0% 700	92,0% 700	98,6%	Summe der Betriebszeiten			
	63,1 am 22.02.2021 (4,4 - 468,2) +18,4%	209,5 am 17.02.2021 (15,9 - 1404,7) +4,6%	5,6 am 18.02.2021 (0 - 20,6) +3%	2,1 am 22.02.2021 (0,3 - 14,7) +33,3%	38,5 am 24.02.2021 (3,5 - 204,7) +14,2%	94,3 am 17.02.2021 (0 - 300) +12,08%	0 am 17.02.2021 (0 - 5) +5%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	Anlagenbetrieb in h	380,5		
									davon stationär in h	253,0		
									Stillstand in h	291,5		