

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm ³ TMW	Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³ TMW	Staub in mg/Nm ³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Quecksilber in µg/Nm ³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm ³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	O ₂ in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.03.2021	48	40	35,6	191,5	2,1	1,0	10,1	0,5	0,00	10,5	146,9	
02.03.2021	46	44	13,2	185,9	0,2	1,2	3,8	0,2	0,00	10,6	140,5	
03.03.2021	48	37	25,7	206,1	0,5	1,9	5,6	0,5	0,00	12,4	138,3	
04.03.2021	48	46	26,3	204,0	0,5	1,6	8,3	1,7	0,00	10,7	143,5	
05.03.2021	30	7	12,1	64,7	0,2	0,4	2,0	0,2	0,00	15,8	90,8	
06.03.2021	48	41	34,2	200,7	0,8	1,4	5,5	0,6	0,00	10,6	136,4	
07.03.2021	48	48	20,0	199,4	0,3	1,5	3,3	0,4	0,00	11,1	133,2	
08.03.2021	48	40	20,2	198,3	0,5	1,3	3,6	0,2	0,00	11,8	134,3	
09.03.2021	48	45	34,4	199,1	0,7	1,7	5,3	1,0	0,00	11,0	137,3	
10.03.2021	48	45	43,4	184,4	0,8	1,5	8,4	0,3	0,00	10,3	140,9	
11.03.2021	48	37	38,2	187,5	0,7	1,3	10,0	0,1	0,00	11,8	125,4	
12.03.2021	48	35	12,3	185,5	0,4	0,9	13,9	0,3	0,00	12,0	128,1	
13.03.2021	48	28	27,2	190,7	1,1	2,1	9,6	0,1	0,00	11,7	138,4	
14.03.2021	48	45	9,5	188,7	0,2	0,6	11,7	0,0	0,00	10,7	130,9	
15.03.2021	48	48	17,2	194,2	0,2	0,9	4,4	0,1	0,00	10,2	135,6	
16.03.2021	48	41	51,6	191,1	1,7	1,3	7,7	0,2	0,00	11,8	127,6	
17.03.2021	48	46	33,6	197,8	0,4	0,5	22,1	0,4	0,00	10,6	127,9	
18.03.2021	48	35	43,8	197,5	1,0	0,7	34,9	0,6	0,00	11,7	127,4	
19.03.2021	47	34	31,8	199,8	0,5	0,4	27,8	0,7	0,00	12,7	116,1	
20.03.2021	48	41	20,2	194,6	0,2	0,6	28,8	0,5	0,00	11,7	125,0	
21.03.2021	48	39	8,4	198,9	0,2	0,8	22,1	0,4	0,00	11,0	122,8	
22.03.2021	46	2	55,7	149,2	1,6	1,2	29,0	0,5	0,00	17,7	90,9	
23.03.2021	48	44	15,3	193,2	0,8	1,4	25,9	0,4	0,00	10,5	130,7	
24.03.2021	48	46	10,3	191,1	0,4	1,8	17,4	0,3	0,00	10,2	137,7	
25.03.2021	48	47	15,7	194,3	0,4	1,5	12,4	0,3	0,00	10,1	139,9	
26.03.2021	48	36	13,6	190,4	0,3	1,3	11,4	0,1	0,00	12,3	127,5	
27.03.2021	48	48	22,1	194,0	0,3	1,0	12,1	0,2	0,00	10,2	138,3	
28.03.2021	46	45	28,9	180,8	0,4	0,5	11,1	0,1	0,00	10,2	138,7	
29.03.2021	48	48	25,9	191,5	0,4	0,8	7,8	0,1	0,00	10,4	140,2	
30.03.2021	48	43	39,0	192,1	1,3	1,8	10,8	0,1	0,00	10,4	146,2	
31.03.2021	47	38	26,1	192,0	0,4	1,0	7,8	0,1	0,00	11,2	137,5	
Monatsmittelwert / Summe			27,4	196,1	0,6	1,3	12,5	1,4	0,0	11,4	132,0	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			96,6% 1413	96,7% 1414	98,5% 1440	96,2% 1407	98,5% 1440	96,9% 1416	96,7% 1414	97,1%		Summe der Betriebszeiten
			55,7 am 22.03.2021 (4,4 - 468,2) +18,4%	206,1 am 03.03.2021 (15,9 - 1404,7) +4,6%	2,1 am 01.03.2021 (0 - 20,6) +3%	2,1 am 13.03.2021 (0,3 - 14,7) +33,3%	34,9 am 18.03.2021 (3,5 - 204,7) +14,2%	1,7 am 04.03.2021 (0 - 300) +12,08%	0 am 01.03.2021 (0 - 5) +5%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		Anlagenbetrieb in h 731,0 davon stationär in h 609,5 Stillstand in h 13,0