

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Stickoxid (als NO <sub>2</sub> ) in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Staub in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Quecksilber in µg/Nm <sup>3</sup> TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	O <sub>2</sub> in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.04.2021	48	31	27,2	194,6	1,1	1,1	8,2	0,3	0,00	13,2	132,5		
02.04.2021	48	31	30,2	196,7	0,6	1,0	8,9	0,6	0,00	13,6	118,3		
03.04.2021	48	47	37,1	197,5	0,6	0,7	7,0	0,3	0,00	10,7	136,9		
04.04.2021	48	46	20,5	195,2	0,3	0,7	7,0	0,2	0,00	10,6	138,3		
05.04.2021	48	40	30,2	179,4	0,6	0,8	6,7	0,2	0,00	11,8	134,7		
06.04.2021	48	46	43,3	198,4	1,0	0,8	4,2	0,3	0,00	10,8	134,9		
07.04.2021	48	33	52,7	179,4	1,3	0,5	5,9	0,2	0,00	12,5	126,7		
08.04.2021	48	47	48,4	183,3	1,2	0,5	5,4	0,2	0,00	10,8	135,9		
09.04.2021	48	40	21,3	185,6	0,4	0,6	8,6	0,3	0,00	12,1	127,6		
10.04.2021	48	41	36,5	187,7	0,8	0,5	10,1	0,3	0,00	10,4	136,0		
11.04.2021	48	48	35,1	187,7	0,6	0,5	10,0	0,2	0,00	10,4	133,4		
12.04.2021	48	47	45,9	190,3	0,9	0,4	8,3	0,3	0,00	10,5	138,2		
13.04.2021	48	25	42,9	186,7	1,0	0,4	8,6	0,3	0,00	14,5	112,3		
14.04.2021	48	45	20,8	196,7	0,3	0,8	14,6	0,4	0,00	10,7	129,1		
15.04.2021	48	30	43,8	192,6	1,1	0,7	11,3	0,4	0,00	12,7	127,3		
16.04.2021	48	28	20,3	194,3	0,4	0,6	9,0	0,1	0,00	12,8	106,9		
17.04.2021	48	45	20,2	190,1	0,6	0,4	28,6	0,2	0,00	10,4	135,2		
18.04.2021	48	42	12,4	188,5	0,4	0,5	32,5	0,3	0,00	11,2	134,8		
19.04.2021	48	26	20,6	190,9	0,6	0,4	49,2	0,4	0,00	14,6	103,3		
20.04.2021	48	47	29,6	194,8	0,6	0,4	15,6	0,3	0,00	10,5	142,8		
21.04.2021	48	45	15,4	194,5	0,3	0,8	13,4	0,4	0,00	10,5	139,9		
22.04.2021	48	43	17,7	196,8	0,2	0,9	8,1	0,4	0,00	10,3	141,7		
23.04.2021	48	47	19,0	191,5	0,2	1,3	13,1	0,8	0,00	10,2	140,6		
24.04.2021	48	46	25,3	192,1	0,3	0,8	6,9	0,4	0,00	10,6	140,3		
25.04.2021	48	46	19,5	193,8	0,4	0,5	5,7	0,3	0,00	10,6	142,3		
26.04.2021	48	47	27,0	194,9	0,5	1,2	6,8	0,3	0,00	10,6	144,1		
27.04.2021	23	13	8,7	66,8	0,1	0,5	3,3	0,2	0,00	14,1	109,4		
28.04.2021	48	32	14,2	197,4	0,1	1,3	21,4	0,6	0,00	12,5	114,1		
29.04.2021	48	48	5,2	193,4	0,1	1,2	23,1	0,5	0,00	10,2	137,8		
30.04.2021	43	28	7,4	167,8	0,3	1,0	10,4	0,4	0,00	13,1	123,0		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			<b>29,8</b>	<b>191,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>12,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>131,0</b>		
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9% 1409	99,9% 1409	100,0% 1410	99,2% 1399	99,8% 1407	99,9% 1409	99,9% 1409	99,9%	Summe der Betriebszeiten		
			52,7 am 07.04.2021 (4,4 - 468,2) +18,4%	198,4 am 06.04.2021 (15,9 - 1404,7) +4,6%	1,2 am 07.04.2021 (0 - 20,6) +3%	1,3 am 28.04.2021 (0,3 - 14,7) +33,3%	49,2 am 19.04.2021 (3,5 - 204,7) +14,2%	0,8 am 23.04.2021 (0 - 300) +12,08%	0 am 01.04.2021 (0 - 5) +5%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	Anlagenbetrieb in h	705,0	
											davon stationär in h	590,0	
												Stillstand in h	15,0