

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.06.2021	48	48	35,4	191,8	0,6	0,4	5,0	0,4	0,00	10,2	139,1	
02.06.2021	48	48	40,6	183,6	0,7	0,4	5,0	0,4	0,00	10,3	140,4	
03.06.2021	48	48	39,1	183,7	0,5	0,4	5,4	0,3	0,00	10,4	137,7	
04.06.2021	48	48	35,6	190,1	0,3	0,4	15,8	0,4	0,00	10,5	138,6	
05.06.2021	48	48	33,6	195,2	0,4	0,5	9,9	0,5	0,00	10,3	140,0	
06.06.2021	48	48	32,8	194,9	0,4	0,6	9,9	0,5	0,00	10,2	140,4	
07.06.2021	48	48	33,8	198,2	0,3	0,5	6,9	0,5	0,00	10,6	139,4	
08.06.2021	48	48	38,6	194,4	0,4	1,5	19,6	0,4	0,00	10,5	140,5	
09.06.2021	48	48	37,9	182,4	0,5	2,2	16,3	0,3	0,00	10,6	141,0	
10.06.2021	48	48	46,3	187,1	0,7	1,9	27,7	0,4	0,00	10,5	141,1	
11.06.2021	48	48	43,7	186,6	0,6	2,0	12,1	0,4	0,00	10,4	140,7	
12.06.2021	48	48	38,9	189,9	0,5	1,5	12,8	0,3	0,00	10,5	140,6	
13.06.2021	48	47	40,7	195,3	0,4	0,9	13,2	0,3	0,00	10,4	140,6	
14.06.2021	48	48	39,8	198,3	0,4	0,6	15,9	0,3	0,00	10,7	144,4	
15.06.2021	48	47	50,0	193,5	0,6	0,6	16,0	0,3	0,00	10,5	144,0	
16.06.2021	48	48	45,5	188,1	0,4	1,2	20,5	0,3	0,00	10,3	136,2	
17.06.2021	48	48	43,8	185,0	0,5	1,6	8,0	0,3	0,00	11,0	140,7	
18.06.2021	48	48	34,0	199,3	0,3	1,4	11,0	0,2	0,00	11,0	139,9	
19.06.2021	48	48	32,3	196,3	0,3	1,4	10,4	0,3	0,00	11,0	138,8	
20.06.2021	48	48	36,5	199,1	0,3	1,4	10,7	0,3	0,00	11,0	138,3	
21.06.2021	48	46	34,7	197,5	0,4	2,0	17,1	0,2	0,00	11,3	145,1	
22.06.2021	48	48	36,8	198,0	0,4	1,8	10,0	0,3	0,00	11,0	145,6	
23.06.2021	45	44	33,7	183,1	0,5	1,7	10,8	0,3	0,00	10,8	145,0	
24.06.2021	20	0	,	,	,	,	,	,	,	17,0	82,2	
25.06.2021	48	48	28,9	181,2	0,4	1,6	7,9	0,2	0,00	10,8	144,2	
26.06.2021	48	48	8,1	183,1	0,3	1,4	13,4	0,1	0,00	10,8	141,4	
27.06.2021	44	27	13,3	161,2	0,3	1,1	13,9	0,1	0,00	13,5	121,4	
28.06.2021	48	48	26,2	193,1	0,4	2,0	17,6	0,1	0,00	10,8	141,9	
29.06.2021	48	48	34,7	196,2	0,5	2,2	27,8	0,2	0,00	10,9	146,5	
30.06.2021	48	47	32,2	198,8	0,3	2,3	34,0	0,3	0,00	10,7	145,7	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			36,2	191,8	0,4	1,3	14,1	0,4	0,0	10,8	139,9	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	100,0% 1405 50 am 15.06.2021 (-1,3 - 531,9) +15,2%	100,0% 1405 199,3 am 18.06.2021 (16,7 - 1461,6) +4,16%	100,0% 1405 0,7 am 02.06.2021 (0 - 20,6) +3%	99,8% 1402 2,3 am 30.06.2021 (1,1 - 16,4) +40%	100,0% 1405 34 am 30.06.2021 (3,5 - 204,7) +14,2%	100,0% 1405 0,5 am 07.06.2021 (0 - 300) +12,08%	100,0% 1405 0 am 01.06.2021 (0 - 5) +5%	100,0%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	Summe der Betriebszeiten Anlagenbetrieb in h davon stationär in h Stillstand in h	702,5 681,0 17,5	