

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm ³ TMW	Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³ TMW	Staub in mg/Nm ³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Quecksilber in µg/Nm ³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm ³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	O ₂ in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.08.2021	48	48	7,0	199,1	0,2	2,0	22,8	1,2	0,00	10,3	142,5	
02.08.2021	48	48	15,2	192,9	0,2	2,1	18,0	1,1	0,00	10,4	143,3	
03.08.2021	48	48	20,6	192,6	0,3	1,6	14,4	1,1	0,00	10,3	144,1	
04.08.2021	44	42	12,0	182,4	0,2	1,4	16,1	0,9	0,00	10,5	141,0	
05.08.2021	48	48	13,3	194,9	0,2	1,6	18,0	1,0	0,00	10,3	140,3	
06.08.2021	48	48	33,7	189,9	0,4	1,5	16,4	0,6	0,00	10,4	139,0	
07.08.2021	48	48	28,7	193,4	0,2	1,6	22,7	0,4	0,00	10,2	139,5	
08.08.2021	48	48	7,2	191,2	0,1	1,3	24,2	0,3	0,00	10,3	142,5	
09.08.2021	48	48	9,5	191,8	0,1	1,7	25,8	0,3	0,00	10,5	145,0	
10.08.2021	48	48	4,2	192,8	0,1	2,2	16,9	0,5	0,00	10,4	145,8	
11.08.2021	48	48	8,0	194,0	0,1	2,6	15,6	0,4	0,00	10,8	144,6	
12.08.2021	48	48	15,1	193,7	0,1	1,9	5,5	0,5	0,00	10,6	143,7	
13.08.2021	48	48	20,5	195,2	0,2	1,4	5,3	0,3	0,00	10,5	143,0	
14.08.2021	47	44	25,0	193,5	0,1	1,8	14,2	0,4	0,00	10,7	137,4	
15.08.2021	48	44	9,4	192,9	0,1	1,9	26,5	0,4	0,00	10,8	140,8	
16.08.2021	48	40	25,1	199,2	1,1	2,6	36,3	0,6	0,00	10,4	151,4	
17.08.2021	48	47	8,9	198,4	0,2	1,8	15,6	0,6	0,00	10,4	138,8	
18.08.2021	48	48	9,7	195,4	0,1	1,6	15,0	0,6	0,00	10,6	144,5	
19.08.2021	48	48	20,4	197,8	0,4	1,4	7,1	0,6	0,00	10,8	147,6	
20.08.2021	48	48	26,1	196,3	0,4	1,4	5,1	0,3	0,00	10,7	145,5	
21.08.2021	48	48	1,7	197,4	0,0	1,4	5,2	0,4	0,00	10,4	142,2	
22.08.2021	48	48	11,1	195,4	0,1	1,4	5,8	0,3	0,00	10,4	142,0	
23.08.2021	48	48	25,1	197,1	0,3	1,7	9,7	0,2	0,00	10,5	142,5	
24.08.2021	48	48	1,8	195,9	0,1	2,4	24,5	0,5	0,00	10,6	147,8	
25.08.2021	48	47	0,2	184,7	0,1	1,9	16,5	0,3	0,00	10,8	144,0	
26.08.2021	48	48	0,0	198,8	0,0	2,1	18,1	0,5	0,00	10,2	144,7	
27.08.2021	48	48	0,0	199,2	0,0	1,7	15,5	0,3	0,00	10,5	145,7	
28.08.2021	48	48	0,0	199,4	0,0	2,0	14,3	0,3	0,00	10,6	144,4	
29.08.2021	48	48	0,1	204,3	0,1	2,1	10,6	0,4	0,00	10,9	140,5	
30.08.2021	48	48	0,0	204,8	0,1	2,0	13,4	0,4	0,00	10,9	138,7	
31.08.2021	48	48	0,0	197,2	0,0	2,6	17,4	0,4	0,00	10,8	144,4	
Monatsmittelwert / Summe			11,8	196,0	0,2	1,8	15,9	0,6	0,0	10,5	143,1	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	99,9% 1482	99,9% 1482	97,6% 1448	99,9% 1481	99,0% 1468	99,9% 1482	99,9% 1482	99,9% 1482	99,9% 1482	99,9%	Summe der Betriebszeiten	
	33,7 am 06.08.2021 (-1,3 - 531,9) +15,2%	204,8 am 30.08.2021 (16,7 - 1461,6) +4,16%	1,1 am 16.08.2021 (0 - 20,6) +3%	2,6 am 16.08.2021 (1,1 - 16,4) +40%	36,3 am 16.08.2021 (3,5 - 204,7) +14,2%	1,2 am 01.08.2021 (0 - 300) +12,08%	0 am 01.08.2021 (0 - 5) +5%					Anlagenbetrieb in h 741,5
												davon stationär in h 732,0
												Stillstand in h 2,5